


Urząd Miejski w Nowym Tomyszu
Wydział Infrastruktury i Drogowy
Kinięta mapa stanowi
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr 6601/124.2021 z dnia 17.07.2021
z up. BURMISTRZA
Adrianna Zielińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

- proj. linia oświetlenia YAKY 4x25mm2
- proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m bez wysięgnika oprawa LED 35W, 4000K
- proj. rura ochronna fi75

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable układać w rurze ochronnej
- prace wykonywać ręcznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kable układać w rurze ochronnej



ul. Topolowa 6 62-068 Rostarszewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA

Tytuł rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Adres bud.: 0014 Sątopy dz. 139, 175, 226, 247, 531, 535

Inwestor: Gmina Nowy Tomysł ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomysł

Projektant: mgr inż. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17

Data: 06-2022

Skala: 1:500

Branka / nr rys.: elektryczna / **E3**