



SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Numer sprawy: ZP 41/23

Poznań, dnia: 04 października 2023 roku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja Inwestycji budowlanej obejmującej Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejście, Zadanie 2: Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczeń Cytostatyków”.

Szanowni Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY SWZ/ ZMIANY TERMINÓW

Część I : Odpowiedzi na pytania

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania po ustawowym terminie, na które postanowiono udzielić odpowiedzi o następującej treści:

1. **Pytanie nr 1:**

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu, proszę o doprecyzowanie opisu drzwi wewnętrznych dla Zadania 1 część A,B,C,D, dla Zadania 2 i 3. Proszę o szczegółowe opisy dla drzwi w tym grubość okładzin CPL (czy HPL), nie wszędzie wskazano, rodzaj wypełnianie drzwi, kolor okładziny, rodzaj zastosowanych zamków, typ klamki, szerokość ościeżnic obejmujących, izolacyjność akustyczna jeśli wymagana. Proszę o udzielenie odpowiedzi zgodnie z podziałem na zadania.

Odpowiedź:

drzwi wewnętrzne zastosować do zadań zgodnie z parametrami:

część administracyjno-biurowa

drzwi wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe

- rama skrzydła z klejonki drewnianej

- wypełnienie - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiaki

- poszycie płyta HDF

- drzwi pokryte laminatem CPL 0,7mm

- laminat - kolor zgodnie z opisem w projekcie

- obrzeża wykończone taśmą ABS gr. 1mm, w kolorze skrzydła

- ościeżnica drewniana, obejmująca regulowana; bezprzylgowa, pokryta laminatem dopasowanym do skrzydła drzwi

- uszczelka w ościeżnicy

- 3 zawiasy obiektywne, stal nierdzewna

- klamki typu U obustronnie

- zamek z wkładką patentową

- rozetka

- odbój drzwiowy - ścienny

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjności akustycznej min. $R_w=32dB$

- klasa 3 wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:200

Część szpitalna:

- drzwi wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe

- rama skrzydła z klejonki drewnianej

- wypełnienie - płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiaki

- poszycie płyta HDF lub płyta wiórowa

- drzwi pokryte laminatem HPL grubość min. 0,7 mm,

- belki ościeżnicy wykonane ze sklejki

- ościeżnica pokryte laminatem HPL grubość min. 0,2 mm
- laminat - kolor zgodnie z opisem w projekcie
- krawędzie skrzydła zaokrąglone
- 3 zawiasy obiektowe, stal nierdzewna
- klamki typu U obustronnie
- zamek z wkładką
- rozetka
- odbój drzwiowy - ścienny
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- klasa 3 wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:200
- klasa izolacyjności akustycznej min. $R_w = 32\text{dB}$

2. **Pytanie nr 2:**

Czy okna OZ1 w zadaniu 2 należy wykonać z aluminium czy PCV?

Odpowiedź

Okna należy wykonać z PCV

3. **Pytanie nr 3**

Proszę wskazać przykładowy model drzwi, który spełnia parametry 55 dB oraz pozostałe parametry kolorystyczne które wymaga Inwestor. Dotyczy drzwi wewnętrznych zadanie 3.

Odpowiedź

Należy wykonać drzwi dźwiękoszczelne, o podwyższonych parametrach akustycznych, drewniane, pełne, kolorystyka zgodnie z projektem.

4. **Pytanie nr 4:**

Proszę o informację czy w oknie OZ1 dla zadania 2 należy wycenić żaluzje czy rolety zewnętrzne. Proszę doprecyzować typ. To samo dotyczy żaluzji (czy rolet zewnętrznych) w zadaniu nr 3 - ilość 8 szt.

Odpowiedź:

Należy wycenić żaluzje zewnętrzne.

Typ zgodnie z opisem technicznym projektu:

"Żaluzje z płaskich listew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm, powlekanych specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne podczas pracy listew. Konstrukcja i wykończenie prowadnic, blach osłonowych i elementów mocujących musi zapewniać systemowi stabilność i trwałość. Wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Każda lamela na krawędzi wyprofilowana jest w okrąg, co zapewnia jej zwiększoną sztywność. Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli daje możliwość swobodnej regulacji natężenia światła w zależności od indywidualnych oczekiwań, poprawiając tym samym komfort użytkownika pomieszczenia. Parametry techniczne: pióra w kształcie litery C, możliwość zastosowania prowadnicy linkowej, konstrukcja lakierowana proszkowo."

Część II: Zmiany SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmianę do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

1. **§10 ust 2 projektu umowy o treści:**

Wykonawca oświadcza, że osoba/y, o której mowa w ust 2 legitymuje się uprawnieniami i kwalifikacjami, wymaganymi przez Zamawiającego przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831). Zamawiający uprawniony jest do żądania przedstawienia dowodów potwierdzających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa powyżej – **o ile dotyczy Wykonawca ma prawo zmienić osoby, o których mowa w ust 2, pod warunkiem że osoby takie posiadają uprawnienia i wymagania wskazane w ust. 3** Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiającego i wymaga sporządzenia aneksu (jakby był warunek udziału w zakresie personelu).

zmienia się na:

Wykonawca oświadcza, że osoba/y, o której mowa w ust 2 posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji umowy.

2. **§19 ust 1 projektu umowy o treści:**

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

za zwłokę w usunięciu usterek lub wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,01 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10 % wartości netto umowy o której mowa w § 13 ust 1 umowy;

zmienia się na:

za zwłokę w usunięciu usterek lub wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,01 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki;

Tekst jednolity projektu umowy - w załączeniu

Zmiany Terminu Składania/Otwarcia/Związania ofertą

1. Część XI Rozdział I ust 1 SWZ

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, w terminie **do dnia 9 października 2023 roku, do godz. 8:00**

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, w terminie **do dnia 13 października 2023 roku, do godz. 8:00.**

2. Część XI Rozdział II ust 2 SWZ

Termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 9 października 2023 roku o godzinie 10:00**, na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump. Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 13 października 2023 roku o godzinie 10:00**, na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump. Czynność otwarcia ofert ma charakter *stricte* informatyczny, polega na odszyfrowaniu złożonych ofert.

3. Część VIII SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 7 listopada 2023 roku (nie dłużej niż 30 dni).**

zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11 listopada 2023 roku (nie dłużej niż 30 dni).**

4. Część VII SWZ Rozdział I ust 1 o treści:

Wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert, tj.: **9 października 2023 roku** i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

zmienia się na:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), przed upływem terminu składania ofert, tj.: **13 października 2023 roku** i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

mgr inż. Piotr Szymański
Działu Eksploatacji i Inwestycji

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Dyrektor
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem