



Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z o.o.

ul. Poznańska 58 • 62-010 Pobiedziska • tel. 6: 817 70 74 • NIP 1173228861
REGON: 302285701 • www.zk-pobiedziska.pl • sekretariat@zk-pobiedziska.pl
BDO 000093614

Pobiedziska, dn. 07.07.2021 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
DROMAX Sp. z o.o.
Ul. K. Libelta 1 A, lok. 2
61-706 Poznań

znak pisma Nadawcy: **PPUD/MB/07/23/06/2021**

Nasz znak: *Lp. 2021.07.07. MZG*

Dotyczy: Budowy południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409
Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznańskiej.

W odpowiedzi na przedstawioną dokumentację projektowanej budowy drogi powiatowej na w/w odcinku, Spółka informuje, że posiada

urządzenia wodociągowe - mapa nr ark. 01-2

Uzgadnia przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia n/w uwag :

1. 14 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Spółkę o rozpoczęciu prac.
2. W związku z rozbudową południowej obwodnicy miasta Pobiedziska wskazana jest wymiana istniejącej sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 110 PVC na sieć o średnicy \varnothing 160 PE oraz przyłączy (szczególnie stalowych) na odcinku:
 - w ul. Kaczyńskiej w Pobiedziskach – mapa nr ark. 01-2
 - istniejącą sieć wodociągową, która w wyniku budowy będzie znajdowała się w krawężniku należy przebudować w miejsce niekolidyjne – pas techniczny (pas zieleni, chodnik itp.).
 - skrzynki uliczne od zasuw i przyłączy (w tym przypadku również stosujemy obudowy od zasuw PEHD) wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni. Prace te (zakup, wymiana oraz regulacja) są po stronie Wykonawcy/Inwestora.
 - na odcinku planowanej budowy w ul. Kaczyńskiej należy zaprojektować i wybudować odcinek sieci wodociągowej PE 100, DN 160, SDR 11.Sieć wodociągową należy „wyprowadzić” za projektowane rondo.

Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Włoda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • nr KRS 0000440307 • Kapsułki Zakładowy 9 555 000,00 zł. w całości opłacony

Za zgodnym
zaświadczeniem

Michał Baumgart



Zakład Komunalny
w Pobiedziskach Sp. z o.o.

ul. Poznańska 58 • 62-010 Pobiedziska • tel. 61 817 70 74 • NIP 7773228861
REGON: 302285701 • www.zk.pobiedziska.pl • sekretariat@zk.pobiedziska.pl
BDO 030093614

3. Należy utrzymać min. przykrycie urządzeń wodociągowych (tj. 1,20 m) do góry posadowienia sieci wodociągowych.
4. Wszelkie należy prowadzić pod nadzorem pracowników Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. prace drogowe w rejonie uzbrojenia dotyczącego uzbrojenia sieci wodociągowej Sp. z o.o.
5. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników Zakładu Komunalnego.


Ponadto:

Sugerujemy zaprojektować oraz wybudować sieć wodociągową od istniejącego ronda w ulicy Poznańskiej do projektowanego ronda w ul. Kaczyńskiej w Pobiedziskach. Pozwoli to zamknąć istniejącą sieć w pierścień, zwiększy ciśnienie oraz stworzy zasilanie w wodę dla nowych odbiorców.

Prosimy o informacje czy zaproponowana przez nas budowa/przebudowa sieci wodociągowej jest możliwa przez Państwa do realizacji.

Wydamy wtedy stosowne, bardziej szczegółowe warunki techniczne.

Kierownik Wodociągów



Izabela Kucharska

Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wida w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • nr KRS: 0000403307 • Kapitał Zakładowy 9 555 000,00 zł w całości opłacony

za zgodność z oryginałem
Przewidywam



Izabela Kucharska