

Tab.1 Wytyczne elektryczne

Lp	Oznaczenie urządzenia	Typ urządzenia	Moc elektryczna [W]	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Ilość [szt]	Moc łącznie [W]	Lokalizacja	Uwagi:
1	PC	powietrzna pompa ciepła o mocy grzewczej A2/W35/ wsp. wyd. (COP) 43,4 kW/3,40	26400	3x400 [V] / 50[Hz]	2	52800	kotłownia (-1.05)	
2	K	kocioł gazowy o mocy 115 kW	120	1x230 [V] / 50[Hz]	2	240	kotłownia (-1.05)	
3	P PC (M16)	pompa obiegowa pompy ciepła	140	1x230 [V] / 50[Hz]	2	280	kotłownia (-1.05)	(dostarczyć razem z pompą ciepła)
4	P K1	pompa kotłowa	1440	1x230 [V] / 50[Hz]	1	1440	kotłownia (-1.05)	(dostarczyć razem z kotłem)
5	P K2	pompa kotłowa	1440	1x230 [V] / 50[Hz]	1	1440	kotłownia (-1.05)	(dostarczyć razem z kotłem)
6	P CWU	pompa CWU	140	1x230 [V] / 50[Hz]	1	140	kotłownia (-1.05)	(dostarczyć razem z kotłem)
7	P ZCWU	pompa CWU	440	1x230 [V] / 50[Hz]	1	440	kotłownia (-1.05)	
8	P CCWU	pompa CWU	50	1x230 [V] / 50[Hz]	1	50	kotłownia (-1.05)	
9	P OSZ1	pompa obiegowa obiegu OSZ1	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.05)	
10	P OSZ2	pompa obiegowa obiegu OSZ2	570	1x230 [V] / 50[Hz]	1	570	kotłownia (-1.05)	
11	P OSZ3	pompa obiegowa obiegu OSZ3	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.05)	
12	P OSZ4	pompa obiegowa obiegu OSZ4	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.05)	
13	P OSZ5	pompa obiegowa obiegu OSZ5	300	1x230 [V] / 50[Hz]	2	600	kotłownia (-1.05)	
14	P OSG1	pompa obiegowa obiegu OG1	570	1x230 [V] / 50[Hz]	1	570	kotłownia (-1.05)	

15	P OSCH1	pompa obiegowa obiegu OSCH1	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.05)	
16	D	destratyfikator 3-biegowy o wydajnościach V=1900/2200/2500 [m3/h]	110	1x230 [V] / 50[Hz]	1	110	sala gimnastyczna (0.19)	
17	NG1	nagrzewnica wodna naścienna 2-biegowa o wydajności Q=9,3/14 [kW]	340	1x230 [V] / 50[Hz]	3	1020	sala gimnastyczna (0.19)	
18	NG2	jednostka odzysku ciepła naścienna o wydajności Vnaw/wyw=1100 [m3/h], moc odzysku Q=13,2 [kW]	420	1x230 [V] / 50[Hz]	2	840	sala gimnastyczna (0.19)	
19	GE	grzałki elektryczne grzejników łazienkowych	500	1x230 [V] / 50[Hz]	4	2000	pom. natrysków (0.10, 0.13), łazienka męska (SCH.19), łazienka damska (SCH.18)	