

OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG1 — pion centralnego ogrzewania
- 0.01 / 20 °C — numer kondygnacji . nr pomieszczenia; projektowana temperatura
- 22/600 [520 mm] Φwym=783 W — grzejnik kompaktowy (bocznozasilany); typ, wysokość [długość]; wymagana wydajność
- 512 [mm] 780 [mm] Φ=190 W — grzejnik łazienkowy (drabinkowy); szerokość, [wysokość]; wymagana wydajność
- NG1 Φ=14000 W Δp=6,00 kPa — nagrzewnica wodna; wymagana wydajność; spadek ciśnienia
- odpowietrznik automatyczny
- z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_równ 3,00 DN15 — zawór regulacyjny, typ nastawa średnica
- Zaw_odc_pr DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną; nastawa wstępna; średnica
- Zaw_powr DN15 — zawór powrotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepodległości 42, 31-072 Kraków
NIP 675-178-00-22
tel. (+48) 606 03 18 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WYKASZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W DYNAMICZNEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ - MONTAŻ/ZIEMNY POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO, WYKONANIEM PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, WYKONANIEM PRZYŁĄCZA PLANDEKIN W KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ GAMINOVICH BŁ. KS. JÓZEFA GABSKIEGO, WYKONANIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W PRZEDSZKOLACH

ADRES INWESTYCJI:
ZESPÓŁ SZKÓŁ GAMINOVICH
PRZEDSZKOLE GAMINOVICH W PROSZOWICACH
PROSZOWICE
32-085 PRZEDMIEŚCIE

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
32-700 BOCHNIA, PLACU WELSKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**		
BRANŻA	**SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**		
NAZWA RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		**NR RYSUNKU** CO-6.5
DATA	11.2022		
SKALA	-	**NR UPR.**	**PODPIS**
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP/0324/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP/0461/PBS/19	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ŁUCJA BOROWSKA-POMIETLARZ		-	