

Dobrzeń Wielki dnia: 2024-01-25

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Kup.

Numer referencyjny: ZP.271.271.40.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W poz.6 jest mowa o drzwiach napowietrzających, proszę o informację czy napowietrzanie ma być realizowane tylko przez skrzydło główne czy też przez obydwa skrzydła?

Odp.1 Przyjęto napowietrzenie przez oba skrzydła drzwiowe.

Pytanie nr 2

W części opisowej punkt 11.2 mowa jest o wyposażeniu drzwi wewnętrznych aluminiowych w szklenie szybą zespoloną podwójną bezpieczną. Drzwi wewnętrzne

zazwyczaj szklone są szybą pojedynczą bezpieczną, czy dopuszczacie Państwo takie rozwiązanie?

Odp.1 Tak dopuszcza się takie rozwiązanie.

Zamawiający
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Treść pisma została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/870884>