

Bydgoszcz, dnia 09.10.2023 r.

Zamawiający:

Zespół Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy,
ul. Gałczyńskiego 2,
85-322 Bydgoszcz.

INFORMACJA

Dotyczy: Świadczenie usług serwisowych urządzeń sygnalizacji pożaru SAP w budynkach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Nr postępowania: ZP.271.49.2023

Pytanie 1:

Czy Wykonawca musi posiadać zezwolenie do obrotu czujkami izotopowymi ?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
.....
milia Nieradzińska
Dyrektor ZDPSiOW

[Handwritten signature]