

UNIwersytet Jagielloński  
 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków  
 tel. +4812-663-39-03  
 e-mail: [bzp@uj.edu.pl](mailto:bzp@uj.edu.pl) [www.uj.edu.pl](http://www.uj.edu.pl)  
[www.przetargi.uj.edu.pl](http://www.przetargi.uj.edu.pl)



Kraków, dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Do wszystkich potencjalnych wykonawców**

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), na wwyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy pomieszczenia komory hiperbarycznej wraz z wydzielaniem kabin badawczych u budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie na potrzeby Centrum Badań Mózgu

***Pytania i odpowiedzi do SWZ***

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie przykładowych modeli oraz zamieszczenie szczegółowych opisów dotyczących dźwiękochłonnych paneli akustycznych UP1 i UP2. Zarówno w przedmiarze jak i na rysunkach na ścianach jest tylko opis „panele akustyczne 4cm”

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje iż, ściany wewnątrz kabin należy wyposażyć w okładzinę dźwiękochłonną 40 mm, wykonaną ze sprasowanej wełny szklanej, na podkonstrukcji systemowej zapewniającej dystans od ściany 4cm (cwk=90mm). Montaż wykonać ściśle wg wytycznych producenta. Kolor okładzin akustycznych do określenia na etapie prac budowlanych. Zalecana forma paneli prostokątna. Montaż paneli ukryty. Powierzchnia płyt o podwyższonej odporności na uszkodzenia.

- Współczynnik pochłaniania dźwięku 40 mm, cwk=90 mm

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a <sub>s</sub>	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00

**Pytanie 2**

Proszę o podanie przykładowego (opis i dane techniczne) modelu pralki i suszarki, którą należy dostarczyć. Na rynku jest dość duży zakres modeli o bardzo zróżnicowanych cenach.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający doprecyzowuje minimalne parametry pralki i suszarki:

**Pralka:**

**Wymiar: 60x60x85 cm (wymiały pralki bez tolerancji +/-)**

**Pojemność bębna: 11 kg**

**Klasa energetyczna: A**

**Program eco: 40-60 st. C**

**Pranie szybkie: 15 min.**

**Funkcja czyszczenia bębna**

**Pralka w trybie cichy, max. Poziom hałasu wirowania: 72 dB.**

**Funkcje parowe**

**Sterowanie smartfonem**

**Silnik inwerterowy**

**Wyświetlacz elektroniczny**

**Sposób załadunku: od przodu**

**Kolor: biały, pokrywa bębna czarna**

**Suszarka:**

**Wymiary: 60x60x85 cm (wymiary suszarki bez tolerancji +/-)**

**Pompa ciepła i klasa energetyczna A+++ (Niskie zużycie energii elektrycznej)**

**Pojemność bębna: 9 kg**

**Pompa ciepła hybrydowa**

**Max. Poziom hałasu podczas suszenia: 62 dB**

**Zestaw odprowadzający wodę**

**Możliwość montażu na pralce (wraz z łącznikiem w formie wysuwanego blatu)**

**Sterowanie smartfonem**

**Silnik inwerterowy**

**Wyświetlacz elektroniczny**

**Kolor biały, pokrywa bębna czarna**

**Gwarancja min. 4 lata**

**Pralka i suszarka jednego wybranego producenta, oba sprzęty muszą do siebie pasować wizualnie**

**Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia, , a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpłynęły na konieczność zmiany terminu składania ofert.**

*Z poważaniem*

*Jerzy Wordliczek*