

Kraków, dnia 16 marca 2022 r.

Adm.VI.281/10/22

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wymiana agregatu wody lodowej”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Podczas wizji lokalnej została pokazana aktualna wizualizacja na której są wyświetlane następujące parametry: temperatura zewnętrzna, temp. wody lodowej, praca agregatu start/stop. Czy wizualizacja tylko tych parametrów spełni zadanie: „ 7) Wykonanie wizualizacji pracy nowego agregatu chłodu poprzez zastosowanie „podglądu jego pracy” na panelu sterującym umieszczonym we wskazanym pomieszczeniu” ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2:

Czy należy dostarczyć nową osłonę agregatu czy można wykorzystać istniejącą ?

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót. W poz. 9 przedmiaru wymieniono osłonę agregatu 1 kpl. W związku z tym wykonawca ma wycenić montaż nowej osłony agregatu.

Dyrektor
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie

Danuta Powroźnik