



OLKUSZ

Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

tel. +48 32 626 02 15, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

www.olkusz.eu

SREBRNE MIASTO

Olkusz, dnia 18.03.2024 r.

KBZ.271.2.6.2024

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej nr 120307K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+193,83 na odcinku II w km od 0+193,83 do km 0+197,45 na odcinku III w km od 0+193,83 do km 0+040,88 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz.*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie.

W projekcie na przekrojach typowych i poprzecznych widoczne są drenaże po konstrukcji drogi, które nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Nie ma o nich również wzmianki w opisie. Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót i wyceny ma obejmować wykonanie tych drenaży, jeśli tak to gdzie mają być wpięte oraz jaki jest ich wymiar, materiał zasypki i parametry włókniny?.

Odpowiedź:

Po analizie przez zespół projektowy posiadanych materiałów, stwierdzono iż poziom wód gruntowych określony w opinii geotechnicznej jest na tyle głęboki, że nie jest konieczne stosowanie drenażu pod konstrukcją drogi i z tego powodu nie został on ujęty w przedmiarze.

Na podstawie opinii zespołu projektowego, Zamawiający nie wymaga wykonania drenażu pod konstrukcją drogi. Zgodnie z projektem wykonawczym należy zastosować geowłókninę separacyjną pomiędzy gruntem rodzimym a konstrukcją drogową.

BURMISTRZ
Miejscowości Gmina Olkusz
Roman Płaśnik