



schody drewniane  
ażurowe z desek gr.  
min 30mm  
belka policzkowa gr 60mm

spocznik drewniany  
z desek gr. min 30mm  
podest na belkach  
(słupkach) 100x100mm  
kotwionych do posadzki za  
pomocą kotwy stalowej np.  
typu U

**UWAGI:**

1. Projektowa ścianki działowe z płyt GK wykonać jako systemowa np. Knauf.
2. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełna mineralna gr 10cm
3. Do montażu ścianki w pom. łazienki użyć płyt wodoodpornych.
4. W miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
5. Ściany w pom. łazienki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.
6. Na istniejącej posadze w pom. 1.3., 1.6., 1.7. wykonać wylewkę betonową o gr. 5cm zatarta na gładko zbrojona siatką stalową o oczkach 10x10cm i prętów średnicy 3-4mm. Istniejące podłogi w pom. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5. rozebrać
7. pomieszczenia pogłębić wykonać nowe podgi:  
- podsypka piaskowa 10cm  
- chudy beton 10cm  
- styropian (styrodur) 10cm  
- wylewka betonowa gr 5cm zbrojona siatką o oczkach 10cm z prętów  $\phi 6mm$  zatarta na gładko
8. W połowie wysokości ścian gazobetonowych wykonać wieniec żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztrzemionami z prętów  $\phi 6mm$  co 25cm. W połowie długości ścian wykonać rdzeń żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztrzemionami z prętów  $\phi 6mm$  co 25cm.

**Oznaczenia:**

- ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym
- ścianka z gazobetonu
- zamurowania
- zabudowa płyta GK
- nadproże typu L-19
- drzwi zewnętrzne o szerokości 90cm i U=1.3W/m2K
- drzwi zewnętrzne o szerokości 80cm i U=1.3W/m2K
- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem o szerokości 90cm
- drzwi wewnętrzne z pełne o szerokości 80cm

<b>BPU</b> NIP 886-129-41-60		
<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b> Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl		
Inwestor	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór	Stadium PT
Obiekt i adres	Budynek oficyny ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór dz. nr 177/3, Obręb nr 0002 Czarny Bór AM 4	Branża Budowlana
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec.konst. budowlane 32/DOS/04 30.10.2022
Asystent:		
Tytuł rysunku	<b>RZUT POMIESZCZEN - KONSTRUKCJE</b>	
		Nr rys. 2K St. nr 10