

Zbrośławice, dn. 13.09.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1605 z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: **„Instalacja fotowoltaiczna wraz z powietrzną pompą ciepła dla budynku administracyjnego Oddziału Wodociągów i Kanalizacji w Zbrośławicach”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrośławicach publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie 1:

Czy instalacja ma zawierać również przygotowanie C.W.U. (zbiornik C.W.U)? Jeśli tak, to o jakiej pojemności ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wskazuje, iż nie jest wymagane przygotowane C.W.U – budynek jest wyposażony w elektryczne zbiorniki i podgrzewacze.

Pytanie 2:

Z jakiego materiału (rury) ma być wykonana instalacji w kotłowni (maszynowni) ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający wskazuje, iż wykonanie instalacji w kotłowni winno zostać wykonane z rur miedzianych.

Pytanie 3:

Ile obiegów grzewczych jest przewidzianych w instalacji C.O. ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający wskazuje, iż wymagane są dwa obiegi mając na uwadze 2 kondygnacje i różne podmioty korzystające z obiektu.

Rafał Barszcz – Prezes Zarządu