

Chełmża, 29 grudnia 2022 r.

GMINA CHEŁMŻA

ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.24.2022

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża**”.

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie z 28.12.2022 r.:**

1. Dotyczy odcinków próbnych - w odpowiedzi nr 19 z dnia 20.12.2022 r. Zamawiający wskazał, że:

*„przewiduje wykonanie odcinka próbnego na zadaniu w części I zadanie nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 200 w miejscowości Grzywna” oraz zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C Grzywna – Kuczwały”*

*Na zadaniu nr 1 w części I „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 200 w miejscowości Grzywna” należy wykonać odcinek próbny na długości 100 mb bez zjazdów w technologii zgodnej z dokumentacją projektową tj:*

***Nawierzchnia drogi:***

*- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m*

*- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,6 m*

*- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – szerokość 3,6 m;*

***Nawierzchnia poboczy:***

*- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,*

*- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.*

*Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.”*

W odpowiedzi nie podano informacji na temat odcinka próbnego dla drugiego zadania.  
Proszę o uzupełnienie.  
Ad.1 Dla drugiego zadania, Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinaka próbnego.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert to 03 stycznia 2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.  
Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
[https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_chelmza/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings) ( ID postępowania ID 701067 ).

*Z up. WÓJTA*  
*dr inż. Kazimierz Bober*  
*Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie  
w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*