



**43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
wz. KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pani Dominika PUNDOR**

KSZP: 2712
Świętoszów dnia 27 września 2024 r.

e-mail platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania nr 668/26/ZP/2024 pn. : Dostawa materiałów sanitarnych.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Zadanie 1 SOI Świętoszów

Pytanie 1

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie brodzików stalowych o wymiarach 800x800 i wysokości w przedziale od 130 do 140 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza brodzik o wymiarach 800x800 i wysokości w przedziale 130-140mm.

Pytanie 2

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie brodzików stalowych o wymiarach 900x900 i wysokości w przedziale od 130 do 140 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza brodzik o wymiarach 900x900 i wysokości w przedziale 130-140mm.

Pytanie 3

Poz. 6. Czy Zamawiający ma na myśli baterię w komplecie z zestawem natryskowym (słuchawką wężem i uchwytem punktowym) czy samą baterię bez zestawu natryskowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż oczekuje samej baterii bez zestawu natryskowego.

Pytanie 4

Poz. 8. Czy Zamawiający ma na myśli kolano żeliwne ocynkowane czy chodzi o kolano mosiężne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż chodzi o kolano mosiężne.

Pytanie 5

Poz. 11, 12, 18. Czy Zamawiający ma na myśli nypły żeliwne ocynkowane czy chodzi o nypły mosiężne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż chodzi o nypłe mosiężne.

Pytanie 6

Poz. 13. Czy Zamawiający ma na myśli śrubunek mosiężny prosty czy kątowy ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż chodzi o śrubunek mosiężny prosty.

Pytanie 7

Poz. 23. Czy Zamawiający ma na myśli złączkę zaprasowywaną czy skręcaną jak w poz. 24?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż chodzi o złączkę skręcaną.

Pytanie 8

Poz. 33 - 35 Czy Zamawiający ma na myśli obejmy naprawcze żeliwne ocynkowane typu GEBO skręcane z dwóch stron ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż chodzi o obejmy naprawcze typu GEBO.

Pytanie 9

Poz. 40. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytu natryskowego punktowego przegubowego o wymiarze 62x64 mm

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza uchwyt natryskowy o wymiarze 62x64mm.

Pytanie 10

Poz. 42. Zawór czasowy umywalkowy producenta Armatura Kraków ma numer katalogowy 181-000-00 a nie jak podaje Zamawiający 181-00-00. Prosimy o poprawienie opisu w formularzu.

Odpowiedź

Zamawiający zawiadamia, że nanosi zmiany w opisie w formularzu cenowym.

Pytanie 11

Poz. 43. Czy Zamawiający ma na myśli baterię w komplecie z zestawem natryskowym (słuchawką wężem i uchwytem punktowym) czy samą baterię bez zestawu natryskowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż oczekuje samej baterii bez zestawu natryskowego.

Pytanie 12

Poz. 45. Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową ścienną na pokrętła czy baterię stojącą na pokrętła? Jeśli chodzi o baterię ścienną, to prosimy o wykreślenie z opisu baterii zapisu „ 1/O”, który wprowadza w błąd sugerując baterię jednootworową - stojącą. Prosimy o poprawienie opisu pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nanosi zmiany w opisie w formularzu cenowym.

Pytanie 13

Poz. 54, 55. Czy Zamawiający ma na myśli kolana wykonane z mosiądzu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje kolana wykonane z mosiądzu.

Pytanie 14

Poz. 58 Ze względu na lepsze właściwości fizyko – chemiczne polipropylenu (PP) nad PVC większość producentów produkuje obecnie kształtki do kanalizacji wewnętrznej z tworzywa PP. Czy

w związku z tym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolan do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z PP?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza kolan do kanalizacji wykonanych z PP.

Zadanie 2 - SOI Dobrze N/Kwisa

Pytanie 15

Poz. 13. Czy Zamawiający pod zapisem taśma uszczelniająca TF ma na myśli taśmę teflonową o wymiarach 12m x 12mm x 0,075mm?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza taśmę o takich wymiarach.

Pytanie 16

Poz. 16. Ze względu na lepsze właściwości fizyko – chemiczne polipropylenu (PP) nad PVC większość producentów produkuje obecnie kolana do kanalizacji wewnętrznej z tworzywa PP. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolan do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z PP tak jak w przypadku poz. 15? Dodam również, że żaden z producentów nie posiada kolan PCV/HT fi 110 pop. o kącie załamania 90 stopni.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza kolana wykonane z PP.

Pytanie 17

Poz. 25. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie złączy harmonijkowych o zakresie regulacji od 285 do 520 mm lub 310 do 550 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający zawiadamia, że dopuszcza zakres regulacji 310 do 550mm.

Zadanie 3 - SOI Bolesławiec

Pytanie 18

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie syfonu brodzikowego o wysokości od 52 do 65 mm?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza syfon brodzikowy o wysokości 52 do 65mm.

Pytanie 19

Poz. 16. W związku z tym, że uchwyt spełniający parametry podane przez Zamawiającego jest dłuższy o 3 cm prosimy o zmianę zakresu długości uchwytu od 60 – 73 cm.

Odpowiedź

Zamawiający zawiadamia, że nanosi zmiany w parametrach.

Pytanie 20

Poz. 5. Czy Zamawiający ma na myśli wylewkę górną typu U o średnicy ¾" i długości 160 mm czyli 18/160, czy może chodzi o wylewkę ½" długości 160 mm czyli 16/160. Prosimy o uściślenie, gdyż w opisie pozycji występuje sprzeczność (Zamawiający podaje wymiar wylewki 18/160, który wskazuje na wylewkę ¾" jednocześnie podając wymiar ½", który sugeruje wylewkę 16/160).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje wylewki 18/160 ¾". Naniesione zostaną zmiany w opisie parametrów.

Pytanie 21

Poz. 14. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt natrysku stały nieruchomy tak jak podany jako przykład IM-E 108 – zdjęcie nr 1

ZDJĘCIE. NR 1
(IM-E 108)



Czy może tak jak wynika z dalszego opisu ma to być uchwyt punktowy uchylny (ze zmiennym ustawieniem słuchawki) umożliwiający ustawienie odpowiedniego dla użytkownika kąta strumienia wody ze słuchawki? (zdjęcie nr 2)

ZDJĘCIE NR 2



Odpowiedź

Zamawiający zawiadamia, że oczekuje uchwyty punktowego uchylnego.

Pytanie 22

Poz.8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uszczelki pod krzywkę baterii z sitkiem $\frac{3}{4}$ " wykonanej z gumy, gdyż żaden ze znanych nam producentów nie posiada w ofercie uszczelki pod krzywkę $\frac{3}{4}$ " z filtrem w wykonaniu z silikonu? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie przykładowego producenta posiadającego takie uszczelki w swojej ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza uszczelkę pod krzywkę baterii z sitkiem $\frac{3}{4}$ " wykonanej z gumy.

Zadanie 4 - SOI Głogów

Pytanie 23

Poz. 17. Podane przez Zamawiającego parametry dotyczą rury produkowanej wyłącznie w kolorze szarym. (popiel) a nie białym jak podaje Zamawiający. Prosimy o poprawienie opis koloru w kolumnie „nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na kolor SZARY.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nanosi zmiany w opisie.

Pytanie 24

Poz. 19. Oznaczenie zaworu TS 3/8" wskazuje na zawór producenta Inter Sano. Zawór ten posiada grupę akustyczną II (< 30 dB), zaś określenie zawór „Cichobieźny” dotyczy produktów posiadających grupę akustyczną I (< 20dB). Czy W związku z tym Zamawiający oczekuje wyceny zaworu napełniającego TS 3/8" - grupa akustyczna II (< 30 dB), czy być może innego zaworu napełniającego do kompaktów WC z podłączeniem bocznym 3/8" posiadającym grupę akustyczną I (< 20dB)? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje zaworu napełniającego 3/8" z grupą akustyczną II. Jednocześnie Zamawiający nanosi zmiany w formularzu cenowym.

Pytanie 25

Poz. 21. Podany przez Zamawiającego opis oraz podane parametry wskazują na kratkę ściekową producenta CHUDEJ. Kratki o podanych wymiarach i parametrach produkowane są wyłącznie w całości z tworzywa. Czy takie właśnie kratki Zamawiający ma na myśli? Jeśli kratka ma być wykonana ze stali nierdzewnej i ma mieć wymiary 30x30cm to prosimy o wykreślenie wskazanego w opisie obciążenia 1500kg oraz przepływu 190 l/min oraz podanie zastosowania (np. kratka pod prysznic). Jeśli nie to prosimy o wskazanie przykładowego modelu kratki oraz producenta, spełniającego podane w opisie parametry. Dodam, że podany opis nie pozwala na identyfikację kratki, która w pełni odpowiadałaby opisowi.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o kratki do spustu z kotłów kuchennych stacjonarnych. Jednocześnie zawiadamia, że nanosi zmiany w formularzu cenowym.

Pytanie 26

Poz. 24, 25. Czy Zamawiający ma na myśli złączki miedziane do lutowania czy może chodzi o złączki zaprasowywane?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o złączki zaprasowywane.

Pytanie 27

Poz. 28. Podany przez Zamawiającego opis dotyczy baterii BCH_028L prod. DEANTE, która to bateria została wycofana i jest niedostępna w sprzedaży. Obecnie zamiennikiem jest bateria BBH_028L, która ma nieco większy zasięg wylewki – 92 mm zamiast 81 mm oraz wysokość korpusu 145 mm zamiast 116 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie baterii BBH_028L prod. DEANTE ? Jeśli nie to prosimy o wskazanie innej przykładowej baterii, która spełniałaby wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nanosi zmiany w opisie w formularzu cenowym.

Pytanie 28

Poz. 29. Czy Zamawiający oczekuje wyceny rury np. KAN STEEL wykonanej ze stali węglowej ocynkowanej, czy może chodzi o rury np. systemu KAN INOX wykonanych ze stali nierdzewnej. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości ? Ponadto rury zarówno jedne jak i drugie produkowane są w odcinkach o długości 6 mb. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje dostawy jednej sztangi rury przeciętej na pół (czyli 2x 3mb) ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje rury wykonanej ze stali nierdzewnej oraz wyraża zgodę na dostawę rury przeciętej na pół (czyli 2x3mb).

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca, sporządzając ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia odpowiedzi na pytania umieszczone przez Zamawiającego.

Z poważaniem

/-/ wz. Dominika PUNDOR