


Przekój poprzeczny rowu kablowego dla
kabli teletechnicznych w gruncie w
wykopie otwartym



x - min. wymagania głębokości ułożenia kabli wg N SEP-E-004
700mm - tereny zielone poza użytkami rolnymi
* dot. wykopów otwartych

ATTENTION: PROJECT IS COVERED BY COPYRIGHT. ALL MEASUREMENTS TO BE VERIFIED ON SITE. ALL CHANGES TO BE APPROVED BY DESIGNER. /UWAGA: PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTANTA I CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.	
---	--

Obiekt Job	BUDYNEK Boisko sportowe, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań dz. nr 4/10, obręb Śródmka, gm. M Poznań INWESTOR: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Poznań ul. Chwałkowskiego 34
Faza projektu Project status	ISTNIEJĄCY OBIEKT EXISTING PROJECT
Branża Branch	ELEKTRYCZNA ELECTRICAL
Treść rysunku Drawing content	Przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego Rów Kablowy

Projektant Designer	mgr inż. Damian Siebert	upr. bud. nr: Upewnienie budowane do projektowania kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje, sieci i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne nr MKP0130POE271; członek Wielkopolskiej Organizacji Izby Inżynierów Budowlanych nr ewid. MKPIE020516	
Projektant Designer	mgr inż. Wanda Siebert	upr. bud. nr: Upewnienie budowane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji elektrycznych nr 177889Pw,	
	Imię i Nazwisko Name	08-2022	Podpis Signature

R220801	08-2022	420x297	-----	E04
Nr projektu Job no.	Data Date	Format rysunku Drawing size	Skala Scale	Nr rysunku Drawing no.
Indeks Index	Rozpowszechnienie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24.1994, poz.83, ARt 115-118.			