



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE**

07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21

www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Ostrołęka, dnia 18.07.2023r.

DT.252.I.18.2023

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/789175>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn od km 10+400,00 do km 10+820,00.***

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Nr 1:

Zamieszczona w kosztorysie ofertowym kategoria kruszywa łamanego C50/10 jest trudnodostępna w obrocie handlowym. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego kategorii C50/30 dla n/w pozycji kosztorysowych:

- Poz. 14
- Poz. 16
- Poz. 20
- Poz. 37

Zastosowanie kruszywa łamanego kategorii C50/30 nie wpłynie negatywnie na nośność warstw podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa łamanego kategorii C50/30 dla n/w pozycji kosztorysowych: Poz. 14, Poz. 16, Poz. 20, Poz. 37.

**Dyrektor ZDP w Ostrołęce
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła**