

**Gmina Miejska  
Lidzbark Warmiński**  
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00  
fax +48 89 767 23 03  
[www.lidzbarkw.eu](http://www.lidzbarkw.eu)  
[um@lidzbarkw.pl](mailto:um@lidzbarkw.pl)

Lidzbark Warmiński, dnia 29.04.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.6.2021.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem:

**Pytanie:**

„1) Proszę o informację czy można zastosować inny materiał dla kanałów wentylacyjnych w układzie NW2 i NW3. W projekcie wskazany jest polifluorek winylidenu PVDF, który z reguły nie jest stosowany w tego typu instalacjach o takim przeznaczeniu. Sugerujemy wykonanie instalacji z innego tańszego tworzywa np. PVC, PPs, PP.”

**Wyjaśnienie na pytanie:**

Materiał kanałów wentylacyjnych powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

B U R M I S T R Z

*Jacek Wiśniowski*