RZUT PARTERU – CZĘŚĆ "A2"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU



A – CZĘŚĆ "STARA"
B – CZĘŚĆ "NOWA"
C – STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

1	KL. SCHODOWA 28,2m² lastrico	22	KORYTARZ 54,3m² lastrico
2	KOMUNIKACJA 56,2m² lastrico	23	BIURO 21,0m² wyk?. elast.
3	KOMUNIKACJA 11,8m² lastrico	24	WC CHŁOPCÓW 16,3m² gres
5	KOTŁOWNIA 30,2m² pos. bet.	25	WC DZIEWCZ¥T 06,0m² gres
6	SKŁAD OPAŁU 16,5m² pos. bet.	26	POM. POMOCNICZE 09,4m² gres
14	IZBA LEKCYJNA 23,2m² wyk?. elast.	27	KORYTARZ 02,8m² gres
15	?WIETLICA 33,0m² wyk?. elast.	28	POM. PORZ¥DOWE 04,1m² wyk?. elast.
16	KOMUNIKACJA 14,7m² lastrico	29	SZATNIA 13,1m² wyk?. elast.
17	SEKRETARIAT 20,6m² wyk?. dywanowa	30	BIURO 16,4m² wyk?. elast.
18	GAB. DYREKTORA 07,7m² wyk?. dywanowa	31	J. ANGIELSKI 33,6m² wyk?. elast.
19	TOALETA 03,2m² gres	32	LOGOPEDA 11,8m² wyk?. elast.
20	MAGAZYN 07,2m² wyk?. elast.	33	P. PIELĘGNIARKI 20,8m² wyk?. elast.
21	GAB. DYREKTORA 14,9m² wyk?. dywanowa	34	HISTORIA 46,4m² wyk?. elast.

UWAGA!
Miejsca przejścia rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi spełniającymi wymagania normy PN–EN 1366–3:2005 (Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych).

LEGENDA:

- rury c.o.
- grzejnik istniejący
- K22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem z boku
- VK22/600/1000 — grzejnik nowoprojektowany z podejściem od dołu z wbudo. zaworem termostatycznym
- zabezpieczone przejście przez strop masą np. HILTI CP 601S
- zabezpieczone przejście przez ścianę masą np. HILTI CP 601S

ST - siłownik termiczny HERZ NO 24V nr art. 1 7709 01 + adapter nr art. 1 7708 90 z zaworem termostatycznym HERZ-TS 90-V z clagla, ukrytą nastawą wstępna M28x1,5 o średnicy 1/2" nr art. 1 7723 67 lub zawór fab. wbudowany w grzejnik zasilany od dołu

T – termostat Danfoss Link FT zasilanie 230V/1f/50Hz

VS – WS - wzmacniacz sygnału CF-RU zasilanie 230V/1f/50Hz

CP - panel centralny Danfoss Link CC do obsługi do 30 termostatów FT i do 4-ch wzmacniaczy sygnału CF-RU
nadęcie robocze 15V DC, zasilanie podtynkowe
Danfoss Link PSU 230V/1f/50Hz wyjscie 15 DC
+ Danfos Link BSU

Przestrzeń którego temperatura jest sterowana od jednego wspólnego termostatu np. pojedyncza klasa

Uwaga! Grzejniki podłączyć do najbliżej przebiegających pionów

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA–LEBIODA
66–400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203–704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

branża:	SANITARNA	27.07.2009/ /28.03.2017
projektant:	mgr inż. Paweł Królikowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05 # specjalność instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
sprawdził:	mgr inż. Ewira Kramm, nr upr. LUKG/0034/PWOS/03 # specjalność instalac. w zakresie sieci inst. i urządzeń gaz., wodoc. i kan.	
RZUT PARTERU – CZĘŚĆ "A2" INSTALACJA C.O. – skala 1:100		rys nr. S5