



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



DKM/20/2020/WM/AP

Gdańsk, dnia 13.01.2020

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

**Dotyczy: postępowania nr ID292818 sygn. akt I/PNE/207/2019/MK na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020 wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego nr ID292818 sygn. akt nr I/PNE/207/2019/MK do zakresu zamówienia nr 2 pn.: „Dostosowanie wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy o zamówieniach publicznych wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Zwracam się z prośbą o usunięcie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, a zestawieniem stolarki na część nr 2 dotyczącym drzwi D2. Według opisu należy przyjąć drzwi w odporności ogniowej EI 60, natomiast według rysunku A10 i rysunku A01 te same drzwi oznaczone są w odporności ogniowej EI120.

**Odpowiedź 1:**

Należy zastosować drzwi o EI60.

**Pytanie 2:**

Zwracam się z prośbą o informację czy drzwi Dz1 i D5 mają być wykonane jako EI60 zgodnie z opisem technicznym, czy należy je wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki (na rysunkach brak odporności ogniowej).

**Odpowiedź 2:**

Drzwi DZ1 oraz D5 powinny mieć odporność pożarową EI60.

K.o.:  
1.DKM-a/a

**DYREKTOR**  
*Włodzisław Bartosiewicz*