

WYJAŚNIENIE NR 1 do SIWZ ZP/29/2020

do przetargu nieograniczonego

na:

Przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orłowskiej w Gdyni

CPV 45230000-8

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/29/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o przekazanie uzgodnienia projektu budowlanego z ENERGA Operator na podstawie wymagania uzg. 1/0303/2018 pkt. 4 uwag. dodatek 5.

Jeżeli z w/w uzgodnienia wynikać będzie konieczność zawarcia umowy na usunięcie kolizji z Energa Operator to czy umowę będzie podpisywał Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na dzień udzielenia wyjaśnienia nie posiada tego uzgodnienia. ENERGA Operator jest w trakcie jego wydawania.

W przypadku konieczności usunięcia kolizji Wykonawca podpisze umowę z ENERGA Operator. Będzie to umowa trójstronna. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. płaci ENERGA Operator, a ENERGA Operator Wykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego. Są to procedury obowiązujące w ENERGA Operator. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy uzgodnienia po ich otrzymaniu.

2. Pytanie Wykonawcy:

Proszę potwierdzić, że rura stalowa ochronna powinna być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie.

Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza ww. sposób zabezpieczenia rury ochronnej.

3. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o przekazanie rysunków zbrojenia podpór, cokołów podpór, oraz szczegółu łożyska ślizgowego.

Ad.3. Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowe rysunki zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Wyjaśnienia.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/29/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała