

GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.2.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku”

I. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 1 lutego 2022 roku oraz dokonuje stosownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings>.

Treść zapytania 1: Wnosimy o zmianę zapisów rozdziału VII. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 ppkt. 4 b) SWZ tj.

- Kierownik robót elektrycznych –osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) *lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;*

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych, legitymującym się wymaganymi uprawnieniami? Kierownik robót elektrycznych odpowiada tylko za prace w zakresie posiadanych uprawnień, nadzorując je jako kierownik robót budowlanych, co jest częstszą praktyką w przypadku ww. uprawnień.

Odповідź Zamawiającego: **Zamawiający zmienia zapis SWZ, to jest rozdział VII ust. 2 pkt 4 lit. b – szczegóły w dalszej części niniejszego pisma dotyczącej zmiany treści SWZ.**

Treść zapytania 2: Odnośnie postanowień zawartych w § 10 ust. 3 ppkt. b) i c) wzoru umowy czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych:

b) za każdy dzień zwłoki wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczone jod dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia;

Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki poziom kar umownych zmusi

Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny.

Z tych względów zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia zapisów § 10 ust. 3 pkt. b) i c) umowy

Treść zapytania 3: Na pierwszym stopniu filtracji zaprojektowano 1,8 m złoża, które po płukaniu woda tylko nieznacznie ulegnie ułożeniu do niższej wysokości. Jaka wysokość płaszcza filtrów I i II stopnia należy zastosować, aby uwzględnić ekspansje złoża w czasie płukania?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy zastosować 1,5 m wysokość płaszcza filtrów I i II stopnia.

Treść zapytania 4: Z jakiego materiału ma składać się złoże właściwe na drugim stopniu filtracji. W projekcie podano dwa różne materiały złoża – raz jest to chalcedonit a raz piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Złoże właściwe na drugim stopniu filtracji ma składać się z chalcedonitu.

II ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający informuje **o zmianie następujących zapisów SWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 8 lutego 2022 roku do godz. 09:00:**

Zmiana nr 1

Rozdział VII ust. 2 pkt. 4 lit. b SWZ otrzymuje brzmienie:

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia, na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej:

- **Kierownik budowy** – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, **w specjalności inżynierskiej konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;**
- **Kierownik robót sanitarnych** – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/kierownik robót (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;**
- **Kierownik robót elektrycznych** – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**

elektrycznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/kierownik robót (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

Ilekcroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

Zmiana nr 2

Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11 marca 2022 roku..”

Zmiana nr 3

Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings> do dnia 8 lutego 2022 roku do godziny 09.00.”

Zmiana nr 4

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2022 roku o godz. 09.10”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian, dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.

Wójt Gminy

/-/ Marian Krywald