



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 14.04.2023 r.

ZP.272.4.6.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 – 11+127”

- I. Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami (pisownia oryginalna):

PYTANIE NR 1:

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Podstawą wykonania zamówienia będzie zawarta umowa, której integralnymi częściami będzie: oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia. Wszystkie elementy są równoważne a ewentualne rozbieżności będą wyjaśniane na bieżąco przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 2:

Według opisu technicznego droga jest zaprojektowana na kategorię ruchu KR2 natomiast według SST nawierzchnie bitumiczne należy wykonać na kategorię ruchu KR3. Prosimy wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ NR 2:

Warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej o grub. 8cm wycenić i wykonać dla kategorii ruchu KR2 AC16W. Natomiast warstwę ścierną należy wycenić i wykonać dla kategorii ruchu KR 3 AC11S z lepiszczem z asfaltu drogowego wielorodzajowego 50/70.

PYTANIE NR 3:

Prosimy o informacje, które materiały rozbiórkowe należy odwieźć do Zamawiającego, a które należy zutylizować przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NR 3:

Wszystkie materiały z rozbiórki oznakowania pionowego (słupki do znaków, tarcze znaków, balustrady) należy bezwzględnie odwieźć do ZDP w Leżajsku, oraz ewentualnie nadające się do powtórnego wbudowania odzyskane kręgi betonowe (decyzja po dokonaniu rozbiórki). Pozostałe materiały rozbiórkowe nieprzewidziane do ponownego wbudowania w ramach kontaktu Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

PYTANIE NR 4:

Prosimy o potwierdzenie, że drzewa z wycinki są własnością Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NR 4:

Drzewo uzyskane z wycinki jest własnością Zamawiającego należy go odwieźć na bazę ZDP w Leżajsku.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o podanie lokalizacji kilometrażowej, gdzie należy zamontować słupy oświetleniowe (2 szt.) oraz dodanie SST do dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Skrzyżowanie z DP 1249R (kościół w Dąbrowicy w km 9+070 drogi powiatowej nr 1250R), specyfikację techniczną oświetlenia dołączono w załącznikach do zmiany treści SWZ nr 2/Odpowiedziach na pytania Wykonawców nr 2 w dniu 07.04.2023 r.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych oraz tabeli poszerzeń na podstawie których jest wykonany przedmiar robót.

ODPOWIEDŹ NR 6:

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi tabelami. Ilości przyjąć z przedmiaru robót.

PYTANIE NR 7:

Prosimy o informację jakim materiałem należy zasypać kanalizację deszczową. Czy Zamawiający dopuszcza gruntem z wykopu spełniającym wymagania SST dot. nasypów?

W pozycjach przedmiarowych jest zapis pospółką natomiast według SST materiałem nadającym się do budowy skarp nasypów.

ODPOWIEDŹ NR 7:

Zgodnie z przedmiarem robót przewidzieć zasypanie kanalizacji deszczowej pospółką.

PYTANIE NR 8:

Prosimy o zamieszczenie zestawienia/wykazu drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na gatunki i średnice na podstawie którego powstał przedmiar robót.

ODPOWIEDŹ NR 8:

Sosna 57 szt.– śr. 45 cm, brzoza 18 szt. – śr. 40 – 45 cm, topola 15 szt. – śr. 45 cm, świerk – 7 szt. – śr. 40 cm.

PYTANIE NR 9:

Według projektu wykonawczego oraz SST przepusty pod zjazdami projektuje się z rur HDPE natomiast według przedmiaru robót z rur PP. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP?

ODPOWIEDŹ NR 9:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP. Przepusty pod zjazdami wykonać z rur polipropylenowych dwuściennych karbowanych o sztywności SN 8.

PYTANIE NR 10:

Według projektu wykonawczego kanalizację deszczową projektuje się z rur HDPE natomiast według przedmiaru robót oraz SST z rur PP. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP?

ODPOWIEDŹ NR 10:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP. Kanały kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PP SN8 - polipropylenowych dwuściennych karbowanych o sztywności SN 8.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o podanie średnicy rur przepustów jakie należy zastosować pod zjazdami. Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji do prawidłowego skalkulowania kosztów wykonania.

ODPOWIEDŹ NR 11:

Do wyceny przepustów pod zjazdami przyjąć średnice wg przedmiaru robót.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o dodanie zestawienia zjazdów z podziałem na rodzaj projektowanej nawierzchni oraz podaniem powierzchni zjazdu.

ODPOWIEDŹ NR 12:

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowym zestawieniem, rodzaj nawierzchni zjazdów wynika z planu sytuacyjnego.

PYTANIE NR 13:

Dotyczy przedmiar robót Kanalizacja deszczowa poz. 6. Według opisu robót niniejszej pozycji długość rur wynosi 1608,68 m, według ilości dla tej pozycji 1708,68 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 13:

Wycenić wg ilości do tej pozycji 1708,68m. W załączeniu skorygowany przedmiar.

PYTANIE NR 14:

Dotyczy przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa poz. 10. Według opisu robót niniejszej pozycji ilość wynosi 147 szt., według ilości dla tej pozycji 150 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 14:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego, z rozbiem na studnie rewizyjne Dn 1000 – 120 szt. i Dn 1200 – 30szt.

PYTANIE NR 15:

Z uwagi na rozbieżności tj. wg przedmiaru robót pozycja 48 znajduje się w poddziale „Podbudowy z kruszyw stab. mechanicznie”, według kosztorysu ofertowego w „Warstwach odsączających”. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ w przypadku rozbieżności wiążącym do wyceny jest przedmiar robót.

ODPOWIEDŹ NR 15:

W załączeniu skorygowany wzór kosztorysu ofertowego nr 1 branża drogowa.

PYTANIE NR 16:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym – branża drogowa poz. 77 wnosimy o wskazanie czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny 27 sztuk studni zgodnie z przedmiarem czy 1 sztukę zgodnie z kosztorysem ofertowym?

ODPOWIEDŹ NR 16:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót nr 1 branża drogowa. Wycenić 1 sztukę, pozostałe ilości uwzględnione są w kanalizacji deszczowej.

PYTANIE NR 17:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym – branża drogowa poz. 78 wnosimy o wskazanie czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny 188,10 m2 ażurów zgodnie z przedmiarem czy 488,10 m2 zgodnie z kosztorysem ofertowym?

ODPOWIEDŹ NR 17:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót nr 1 branża drogowa. Wycenić 488,10 m2.

PYTANIE NR 18:

Dotyczy przedmiar robót – branża drogowa poz. 22. Według opisu robót niniejszej pozycji ilość wynosi 87 354,38 m2, według ilości dla tej pozycji 67 354,38 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 18:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót nr 1 branża drogowa. Wycenić 67 354,38 m2.

PYTANIE NR 19:

Dotyczy przedmiar robót – branża drogowa poz. 37. Według opisu robót niniejszej pozycji ilość wynosi 252,59 m2, według ilości dla tej pozycji 3718,21 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 19:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót nr 1 branża drogowa. Wycenić 3718,21 m2.

PYTANIE NR 20:

Dotyczy przedmiar robót – branża drogowa poz. 50. Według opisu robót niniejszej pozycji ilość wynosi 60 411,51 m2, według ilości dla tej pozycji 6 041,51 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 20:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót nr 1 branża drogowa. Wycenić 6041,51 m2.

PYTANIE NR 21:

Wnosimy o udostępnienie Decyzji Wójta Gminy Kuryłówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: OŚLR.6220.8.2017 z dnia 28.08.2017 r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 21:

W załączeniu przedmiotowa decyzja.

PYTANIE NR 22:

Wnosimy o udostępnienie Protokołów Narady Koordynacyjnej znak: GN.6630.110.2018 z dnia 07.06.2018 r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 22:

W załączeniu przedmiotowy protokół.

PYTANIE NR 23:

Wnosimy o udostępnienie Pozwolenie wodno-prawne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZUZ.4.421.111.2018.EB. z dnia 05.06.2018 r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 23:

W załączeniu przedmiotowe pozwolenie wodno-prawne.

PYTANIE NR 24:

Wnosimy o udostępnienie Pozwolenie wodno-prawne Starosta Jarosławski znak: ŚRII.6341.61.2017 z dnia 15.09.2017 r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 24:

W załączeniu przedmiotowe pozwolenie wodno-prawne.

PYTANIE NR 25:

Wnosimy o udostępnienie Pismo Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Leżajsk znak: RE7/RM/ z dnia 25.05.2018r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 25:

W załączeniu przedmiotowe pismo.

PYTANIE NR 26:

Wnosimy o udostępnienie Pismo Zakład Gospodarki Komunalnej SP. z o.o. w Kuryłówce pismo znam ZGK/UZ/6853/01/2018 z dnia 08.05.2018r. zgodnie z informacją w Projekcie Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ NR 26:

W załączeniu przedmiotowe pismo.

PYTANIE NR 27:

W pozycji przedmiarowej 77 branży drogowej Wykonanie studni odwadniającej (...) ilość to (27 szt.), natomiast w tożsamej pozycji kosztorysowej ilość to 1 (szt.). Jaka jest prawidłowa ilość? Prosimy o ujednoczenie kosztorysu i przedmiaru.

ODPOWIEDŹ NR 27:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 16.

PYTANIE NR 28:

W pozycji przedmiarowej 78 branży drogowej Umocnienie skarp (...) ilość to 188,10 (m2), natomiast w tożsamej pozycji kosztorysowej ilość to 448,10 (m2). Jaka jest prawidłowa ilość? Prosimy o ujednoczenie kosztorysu i przedmiaru.

ODPOWIEDŹ NR 28:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 17.

PYTANIE NR 29:

Według przedmiaru branży drogowej poz. 77 „Wykonanie studni odwadniających do zbierania wody opadowej i roztopowej przed chodnikiem zgodnie z rys. szczegółowym” należy wykonać 27 szt, natomiast według kosztorysu ofertowego 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej ilości do wykonania.

ODPOWIEDŹ NR 29:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 16.

PYTANIE NR 30:

Według przedmiaru robót branży drogowej poz. 78 „Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą” należy wykonać 188,10 m², natomiast według kosztorysu ofertowego 488,10 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej ilości do wykonania.

ODPOWIEDŹ NR 30:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 17.

PYTANIE NR 31:

Proszę o wyjaśnienie warunku dotyczącego kadry technicznej, a dokładnie wymagane doświadczenie 3 lat kierownika budowy. Czy doświadczenie liczone jest jako 3 lata doświadczenia na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót na robotach czy 3 lata posiadania uprawnień?

ODPOWIEDŹ NR 31:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt 6.1.4. ppkt b) – ilość lat doświadczenia kierownika budowy liczona od daty wystawienia wymaganych uprawnień budowlanych, do dnia składania ofert (posiadania uprawnień budowlanych).

II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
Pkt 15.1. otrzymuje następujące brzmienie:
*„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 23 maja 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

Zamiast:

*„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 19 maja 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
Pkt 16.1. i 16.2 otrzymują następujące brzmienie:
*„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt 11 SWZ, do dnia **24.04.2023 roku**, do godziny **09:00**.”*

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **24.04.2023 roku**, o godzinie **09:30.**"

Zamiast:

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ, do dnia **20.04.2023 roku**, do godziny **09:00**.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **20.04.2023 roku**, o godzinie **09:30.**"

UWAGA:

W wyniku dokonanych powyżej zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2023 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)