



Zlecający:  
GEOTESTER Rafał Gucwa  
Biała Niżna 426, 33-330 Grybów  
NIP:7343450953

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntów Szymon Bednarz  
ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Kraków  
NIP 6372111928

## SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2405033

temat  
projektu:

Budynek przedszkolno-żłobkowy Zaskale

data przyjęcia próbek  
27.05.2024

data rozpoczęcia badań  
27.05.2024

data zakończenia badań  
28.05.2024

dotyczy zlecenia nr:  
**Z2405027**

badany materiał:  
PRÓBKİ GRUNTU

oznaczone: od 24050314  
do 24050317

sposób pobrania próbek  
pobrane przez Zleceniodawcę

miejsce wykonania badań:  
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

uwagi:  
-

Oznaczany Parametr:

Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotność naturalna

PN-88/B-04481

Granice Atterberga (Casagrande) metoda  
skrótowa

Procedura własna nr PW-01

Załączniki do raportu:

Brak załączników



LP.	Numer próbki	Numer otworu	Głębokość [m]	Opis makroskopowy zgodnie z normą PN-B-04481:1988	Opis makroskopowy zgodnie z PN-EN ISO 14688- 1:2018-05P	Barwa	Wilgotność	Stan gruntu	Wilgotność naturalna wn [%]	Granica plastyczności wp [%]	Granica płynności wL [%]	Wskaźnik plastyczności Ip [-]	Stopień plastyczności I <sub>L</sub> [-]	Wskaźnik konsystencji IC [-]	Zawartość poszczególnych frakcji [%]					
															Żwir	Piasek			Pył	Ił
																gruby	średni	drobny		
1	24050316	OB - 1	1,0	G <sub>π</sub> z+ż	grsiCl	jasnoszaro-brązowa	mw	tpl	19,87	17,94	40,78	22,84	0,08	0,92	-	-	-	-	-	-
2	24050317	OB - 1	2,0	G <sub>p</sub> +ż	grclsaSi	jasnobrązowa	w	pl	24,74	20,34	36,51	16,17	0,27	0,73	-	-	-	-	-	-
3	24050314	OB - 1	9,0	G <sub>p</sub> +ż	grclsaSi	jasnoszara	w	mpl	25,65	17,01	29,55	12,54	0,69	0,31	-	-	-	-	-	-
4	24050315	OB - 3	3,4	G	sacI Si	brązowo-jasnobrązowa	w	pl	30,55	25,55	39,31	13,76	0,36	0,64	-	-	-	-	-	-

**SG-LAB** Laboratoryjne badania gruntów  
Szymon Bednarz  
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków  
NIP 6372111928 REGON 382569623  
Tel.: 668 369 824

*Szymon Bednarz*

KONIEC RAPORTU