

LEGENDA:

Kratka nawiewna w dolnej części drzwi o pow.min.220cm2

UWAGA:Dopuszcza sie usytuowania wyrzutni powietrza w ścianie budynku:
-okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m a poniżej lub powyżej co najmniej 2,0m

EcoPro
Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne
Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ADRES: dz. nr 90/1, 90/2, 92 obr. Osiedle Wschód nr 2
58-150 Strzegom

INWESTOR: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38; 58-150 Strzegom

STADIUM: Projekt Techniczny
BIURO BRANŻOWE: ECOPRO

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Furtak
SPECJALNOŚĆ: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
UPR. NR: 331/DOS/12

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU.INSTALACJA WENT.MECHN.

DATA: 14.06.2021 | ZMIANA: - | NR.RYS.: S-03 | SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO