


PROJ. SZAFRA RACK - TYMCZASOWO ZABUDOWAĆ W SERWEROWNI  
BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
(DOCELOWO W SERWEROWNI NOWEGO BUDYNKU PSZOK I ZUK)

- Zestawienie elementów:
- Szafa RACK 12U 19" - 1szt.
  - UPS EATON 5PX 3000i RT2U G2 - 1szt.
  - Listwa zasilająca 6x gniazdo 230Vac - 1szt.
  - NVR BCS-NVR6404-4K-III 64 kanały IP 4k - 1szt.
  - Switch PoE BCS-L-SP1602G-2SFP-M(II) - 3szt.
  - Kamera IP tubowa BCS-L-TIP25FSR5-AI1 - 23szt.
  - Dysk twardy 10TB - 4szt.

Istniejące obwody kamer	FTP kat. 6	n
Kamera portiernia i IT	FTP kat. 6	2
Kamery zewnętrzne 7szt.	FTP kat. 6	7
Kamery zewnętrzne 16szt.	FTP kat. 6	16



Panel wentylacyjny

Panel porządkujący okablowanie  
19" 1U

SWITCH  
Zasilacz POE 16 portowy

SWITCH  
Zasilacz POE 16 portowy

SWITCH  
Zasilacz POE 16 portowy

Panel porządkujący okablowanie  
19" 1U

Rejestrator IP

Listwa zasilająca  
6x gniazdo 230Vac

Zasilanie awaryjne UPS  
3000VA 3000W

230V AC (rozdzielnica RG PSZOK)

Do Głównej Szyny  
Uziemiającej (GSU)

3x2,5mm<sup>2</sup>

LGY 6mm<sup>2</sup>



Eco Pro Budownictwo, Ochrona Środowiska mgr inż. Piotr Furtak  
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
ADRES: dz. nr 90/1, 90/2 , 92 obr. Osiedle Wschód nr 2  
58-150 Strzegom

STADIUM: Projekt Techniczny  
BIURO BRANŻOWE: ECOPRO  
ELEKTRYKA  
PROJEKTANT: mgr inż. Mariusz Zygmunt  
SPECJALNOŚĆ: specjalność instalacyjna w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
UPR. NR: 379/DOS/10

NAZWA RYSUNKU:  
SCHEMAT INSTALACJI CCTV

DATA: 14.06.2021 ZMIANA: - NR RYS.: E-05 SKALA: -

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO