

uwaga: docieplenie ścian wykonać z wełny mineralnej

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany i zamurowania projektowane
- projektowane docieplenia wełną mineralną

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Grzegorz Kułak Nr upr. 466/2004
Wałbrzych, dn. 30-06-2021 r.
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
z uwagami

wykonać pilaster, jako przedłużenie ściany pożarowej, wysunięty poza lico ściany min. 30 (docieplenie pilastra z wełny miner.) bez uwag

UZGODNIONO POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH
1. bez zastrzeżeń*)
2. z zastrzeżeniami*)
Data: 30.06.2021
Lp.: 42/2021
inż. HALINA ŁASKAWIEC-KRAWCZYK
Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych GIS
Nr upr. 89-N/03 w zakresie (BEZ OGRANICZEŃ)
ADRES DOMOWY:
ul. M. Dąbrowskiej 4, 57-300 KŁODZKO
tel. 074/867-34 90, kom. 0602 638 351
podpis
*) niepotrzebne skreślić

EcoPro
Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne

Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT:	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ADRES:	dz. nr 90/1, 90/2 , 92 obr. Osiedle Wschód nr 2 58-150 Strzegom
STADIUM:	Projekt Budowlany
BIURO BRANŻOWE:	ECOPRO
ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Miśków
SPECJALNOŚĆ:	architektoniczna
UPR. NR:	33/08/DOIA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU
DATA:	14.06.2021
ZMIANA:	-
NR RYS.:	A-2
SKALA:	1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byc w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO