



Gdynia Obłuże - sieć kanałowa 2 x DN 600
numer inwent. 1549/211 teren BCT

ch.bł.
j.mb. Promowa

Podpory rurociągu
do remontu
(łącznie 24szt)

Remont polegający na odkryciu,
wyczyszczeniu kanału, likwidacji
nieczystych rurociągów parowych DN
600 DN 350, DN 250 na odcinku L=
150MB, zdjęciu izolacji, wymianie
uszkodzonych odcinków, naprawie lub
wymianie podpór, założeniu izolacji
łupkowej, izolacja przeciw wilgotna,
zakopanie, odtworzenie terenu.

Remont na odcinku od komory K-4 do
punktu X na mapce. L= 155MB

Rurociąg PCV Dn 200
odwadniający z komory K-
500, w związku z wyciekiem
rur parowych konieczność
przedłużenia go do komory
K-4A (pompa w komorze)

K-4A

1734/2018

mb.

j.bł.

1:500
0 m 5 m 10 m 15 m

Wyłączenie do użytku wewnętrzznego, sporządził Jarosław Jachowicz dnia 2019-02-04 18:02
Uwaga: w terenie mogą występować inne, nie zawarte na niniejszej mapie urządzenia podziemne.