

Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Gotartowie, gm. Kluczbork prac elektrycznych określonych w niniejszym załączniku.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o niniejszą umowę oraz:
 - 1) formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy.
 - 2) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu prac oraz zastosowania następujących materiałów i urządzeń:

Lp.	Nazwa i opis	Ilość	Parametry techniczne	Gwarancja i rękojmia	Miejsce wykonania
1.	NASWIETLACZ IQ-LED FL-90NW 33884 10800lm 4000K.	4	NASWIETLACZ IQ-LED FL-90NW 33884 10800lm 4000K.	5 lat	4 szt. - Garaże stara waga.
2.	NASWIETLACZ IQ-LED FL-90NW 33884 10800lm 4000K.	3	NASWIETLACZ IQ-LED FL-90NW 33884 10800lm 4000K.	5 lat	3 szt. - Hala sortowni oświetlenie główne.
3.	OPRAWA HIGHBAY LED PARIT 200W 4000K 32000lm IP65.	7	OPRAWA HIGHBAY LED ULTRAS 1-10V 200W 4000K; Stopień szczelności IP65; Strumień świetlny 37000lm CRI>80 C85-HBU3-100W-840-090BL C85-HBU3-200W-840.	5 lat	7 szt. - Hala sortowni oświetlenie główne.
4.	OPRAWA ULICZNA LED JAZMIN 150W 4000K 20250LM.	29	OPRAWA ULICZNA LED JAZMIN 150W 4000K 20250LM C82-JAZ-150LG-4K.	5 lat	29 szt.- Oświetlenie zewnętrzne terenu.

5.	OPRAWA ULICZNA LED JAZMIN 100W 4000K 20250LM.	27	OPRAWA ULICZNA LED JAZMIN 100W 4000K 20250LM.	5 lat	27 szt.- Oświetlenie zewnątrzne boczne sortownia garaże.
----	--	----	---	-------	--

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu odbioru następujące dokumenty dla wykonanego przedmiotu zamówienia (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie pdf):
- Protokół z pomiarów parametrów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, jeśli dotyczy.
 - Atesty i certyfikaty na użyte materiały oraz instrukcje dla zastosowanych urządzeń.
5. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt, w tym wszystkie akcesoria, przewody, kanały instalacyjne, złączki i puszki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 3.

Zamawiający:

Wykonawca: