



Aleksandrów Kujawski, dnia 18.09.2023 r.

ZP.271.23.2023.EW

Zapytanie nr 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.09.2023 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.23.2023.EW pn. „Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z art.284 ust. 1 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SWZ, przesyłamy poniżej pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Czy inwestor będzie wymagał wykonania odcinka próbnego po za trasą projektowaną? Jeśli tak to prosimy o określenie konstrukcji, ilości i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

2. Czy Inwestor dopuści zastosowanie kruszywa 0/31,5 ze skał osadowych na wykonanie podbudowy zasadniczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skał osadowych.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski