

Samborzec, dn. 19.01.2024.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z siedzibą w Samborcu
27-650 Samborzec, Samborzec 199

Do wszystkich uczestników postępowania

DT.26.1.2024.P-1.
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 1719T Koprzywnica - Łązek, nr 1703T Świątniki - Byszów oraz remont drogi powiatowej nr 1700T Rzeczyca Mokra – Mściów - Sandomierz”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy:

Dot. części 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1719T Koprzywnica - Łązek w miejscowościach Chodków Stary, Chodków Nowy od km 9+500 do km 10+050.

Pyt. 1. Prosimy o potwierdzenie czy do wyceny należy uwzględnić kanał technologiczny.

Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.

Pyt. 2. Analizując dokumentację techniczną zauważyliśmy rozbieżność pomiędzy przedmiarem a opisem technicznym i przekrojem konstrukcyjnym. Prosimy o określenie jaką grubość nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach należy przyjąć do wyceny: 15 czy 20 cm?

Odp. Zamawiający informuje, że grubość nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach należy przyjąć: 15,0 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający **nie przedłuża termin składania ofert.**

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor
Z poważaniem
mgr inż. Piotr Martyniak
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)