



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania	RI.271.2.4.2022
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Debrzno ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel. (59) 833 53 51 fax (59) 833 53 66 e-mail: urzad@debrzno.pl	

Debrzno, 2022-04-14
(miejscowość)

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna

Do wszystkich Wykonawców
<https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno>

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna”.

Pytanie z dnia 13.04.2022 r.

Dzień Dobry, prosimy o wyjaśnienie czy jest możliwość wymiany nawierzchni z płyt betonowych 75x50x10 cm zbrojonych na inny rodzaj materiału z większą dostępnością na rynku ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wskazuje na konkretne płyty betonowe, użyte w postępowaniu określenie: płyty bulwarowe wskazuje tylko na typ płyt, a nieokreśloną markę/nazwę. Zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawiający wymaga zastosowania płyt betonowych ozdobnych o wymiarach 75*50*10 cm stosowanych w utwardzeniach przestrzeni publicznych takich jak między innymi: deptaki, aleje, bulwary, promenady przeznaczonych do transportu kołowego zgodnie z założeniami projektowymi.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)