



Kraków, dn. 16.02.2024 r.

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wolnostojącej na gruncie wraz z ładowarką samochodów elektrycznych na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Ludowej w Krynicy Zdroju**”. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.5.2024**

1. Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że 15.02.2024 r. wpłynął kolejny wniosek w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.
2. Zamawiający informuje zarazem, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz postanowień wzoru umowy.
 - Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **21.02.2024 r. do godziny 08:00**.
 - Otwarcie ofert nastąpi: **21.02.2024 r. o godzinie 09:00**.
 - Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21.03.2024 r.**

Zastępca Kanclerza

/-/ mgr inż. Artur Szymacha

| Lp. | Pytanie wykonawcy | Odpowiedź zamawiającego |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie zakresu układów telemechaniki jaki został przyjęty do obliczenia szacunkowego kosztu zamówienia.</p> <p>Ze względu na brak wydanych warunków przyłączenia przez OSD Tauron oraz brak jednolitej standaryzacji dla tego typu zabezpieczeń nie ma możliwości poprawnej kalkulacji oferty. Odbiorca jest zasilany z przyłącza nN z mocą 180kW, gdzie zastosowanie mają/powinny mieć uproszczone układy jednak nie daje to gwarancji, że w wydanych warunkach przyłączenia operator nie zarząda układu telemechaniki również na stronie średniego napięcia, co wiąże się z możliwą modernizacją strony SN oraz dużo wyższymi kosztami zabezpieczeń i ogromnymi stratami dla Wykonawcy, który nie uwzględnił takich kosztów.</p> <p>Czy zamawiający uwzględnia możliwość zmiany w umowie i zlecenia dodatkowych prac w przypadku wydania przez OSD warunków niekorzystnych i nie przewidzianych na etapie postępowania</p> | <p>I. Opis przedmiotu zamówienia zakłada przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do przyłącza niskiego napięcia z uwzględnieniem wykonania instalacji telemechaniki.</p> <p>W przypadku gdyby wydane warunki przyłączeniowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (TAURON) wskazywały na obowiązek przyłączenia instalacji na średnim napięciu, możliwe jest rozszerzenie zakresu zamówienia o prace wskazane w warunkach przyłączeniowych, za zgodą obu stron.</p> <p>II. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Treść §25 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: <p style="margin-left: 40px;"><i>„7) rozszerzenie zakresu prac powierzonych Wykonawcy w zasadnych przypadkach, wymuszonych okolicznościami, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np. wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu na którym montowane mają być panele fotowoltaiczne, jeżeli ekspertyza techniczna wykaże taką konieczność, rozszerzenie zakresu zamówienia o prace wskazane w warunkach przyłączeniowych OSD – związane z przyłączeniem instalacji na średnim napięciu).”</i></p> 2. W §25 wzoru umowy dodaje się ustęp 10a w brzmieniu: <p style="margin-left: 40px;"><i>„10a. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu zamówienia o prace związane z przyłączeniem instalacji na</i></p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>średnim napięciu (wskazane w warunkach przyłączeniowych OSD) kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 15 ust. 1, może odpowiednio wzrosnąć, z zastrzeżeniem:</i></p> <p><i>1) wynagrodzenie Wykonawcy za dodatkowe roboty i dostawy nie może być wyższe od średnich cen rynkowych za te roboty i dostawy - Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych tych dostaw i prac.</i></p> <p><i>2) wynagrodzenie Wykonawcy za dodatkowe prace projektowe zostanie wyliczone proporcjonalnie, przy zachowaniu współczynnika wynikającego ze stosunku ceny za wykonanie Dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi usługami towarzyszącymi do ceny za dostawę wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z wykonaniem wszystkich robót (wynikającego ze złożonej w postępowaniu oferty).”</i></p> |
|--|--|--|

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.