



BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

tel. 516 319 439;

fax 75 74 11 262

www.lubawka.eu

e-mail: lubawka@lubawka.eu



Lubawka, dnia 18 lipca 2024 r.

WI.271.7.2024.MP

Zainteresowani Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP– tryb podstawowy bez negocjacji

Gmina Lubawka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubawka w odpowiedzi na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie sposobu odtworzenia nawierzchni bitumicznej, ponieważ w pkt 2.2 PFU zapisano, że należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej szerokości drogi. Czy to oznacza, że należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości drogi uszkodzonej w ramach robót, czy na pełnej szerokości drogi, niezależnie od stopnia jej uszkodzenia?

Odpowiedź nr 1

Wykonawca ma obowiązek odtworzyć nawierzchnię na pełnej szerokości istniejącej drogi niezależnie od stopnia jej uszkodzenia.

Pytanie nr 2

Czy w ramach niniejszej inwestycji Wykonawca ma ująć w wycenie zaprojektowanie i wykonanie odcinków bocznych/przyłączy do nieruchomości? Po zakończeniu inwestycji wraz z odtworzeniami nawierzchni asfaltowych z podbudową stabilizowaną cementem wykonanie przyłączy stanie się znacząco utrudnione.

Odpowiedź nr 2

Wykonawca w trakcie realizacji robót powinien umożliwić podłączenie poszczególnych posesji do projektowanej sieci sanitarnej w granicy pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek poinformować o planowanych pracach mieszkańców oraz właścicieli działek. Wykonawca powinien zostawić odejścia przyłączy do nieruchomości w granicach pasa drogowego umożliwiając przebieg poszczególnych posesji do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Istotne jest, aby nastąpił rozdział wód opadowych od sieci sanitarnej, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym inwestycją.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Andrzej Wojdyła

Sporządziła:
Marlena Popławska-Mazur
Urząd Miasta Lubawka
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
Tel. 532 400 482
Email: poplawska.marlena@lubawka.eu

