



NP.26.2.36.24.BM

Kraków, dnia 3 czerwca 2024r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.36.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową placu zabaw i siłowni w ramach zadania pn.: „Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd.” na terenie Parku Woźniców, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### Pytanie nr 4:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o szczegóły dotyczące poniższych kwestii:

- proszę o udostępnienie podglądu obrzeża drewnianego nawierzchni mineralnej oraz określenie z jakiego rodzaju drewna ma być wykonane,
- proszę o szczegółowe parametry folii polietylenowej,
- proszę o określenie rodzaju zrębków kory.

#### Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż:

**Ad a)** nie posiada „podglądu obrzeża drewnianego”. Obrzeże należy wykonać z impregnowanego drewna modrzewia europejskiego o wymiarach 2,5x30x100cm. Długą krawędź znajdującą się ponad powierzchnią gruntu należy szfzować promieniem 4mm,

**Ad b)** folia polietylenowa o parametrach PE 200 gr. 0,2 mm,

**Ad c)** pod projektowane nasadzenia rabat należy użyć drobnomielonej kory pozyskanej z drzew iglastych - przekompostowanej i sterylnej, czyli pozbawionej nasion chwastów i zarodników grzybów. Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.

#### Pytanie nr 5:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie wysokości urządzeń 1, 2 i 3 do jazdy na deskorolkach.

#### Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ ust. 5) Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1.5.4 Zamawiający wskazał, iż rezygnuje z realizacji 3 urządzeń: urządzenie nr 1 – kicker z kulą do przeskoków (projekt budowlany str. urządzenie nr 2 – obustronna barcelonka, urządzenie nr 3 – granitowy szeroki grindbox.

#### Pytanie nr 6:

Czy przeszkody do jazdy na deskorolkach mają być związane z nawierzchnią, czy z możliwością przenoszenia i mają być elementem modułowym?

#### Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ ust. 5) Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1.5.4 Zamawiający wskazał, iż rezygnuje z realizacji 3 urządzeń: urządzenie nr 1 – kicker

z kulą do przeskoków (projekt budowlany str. urządzenie nr 2 – obustronna barcelonka, urządzenie nr 3 – granitowy szeroki grindbox.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

**Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 7 czerwca 2024r, przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.