

Projekt: Ratusz Góra Kalwaria

Projektant: Krzysztof Krawczyk

Zamawiający: UMiG Góra Kalwaria

Uwagi:

Pomieszczenie: Pokój biurowy P107**Numer:**

Rozkład natężenia [lx]:

Płaszczyzna pracy: 0.85 [m]

3.44	459	496	548	597	594	594	597	548	496	459
2.91	513	557	621	680	674	674	680	621	557	513
2.38	545	595	665	729	724	724	729	665	595	545
1.85	556	605	677	742	738	738	742	677	605	556
1.32	545	595	665	729	724	724	729	665	595	545
0.79	513	557	621	680	674	674	680	621	557	513
0.26	459	496	548	597	594	594	597	548	496	459
y/x	0.25	0.75	1.25	1.75	2.25	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75

E_{sr}PN = 500 lx ; E_{sr} = 609 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.75 ; E_{min}/E_{max} = 0.62

3.70

