

# INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP. UL. POZNAŃSKA 23, 66-400 GORZÓW WLKP. DZIAŁKA NR 24/12 (OBRĘB 13-ZIELENIEC)	
ZAKRES:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ O MOCY 80KW W BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZYM	
KAT. OBIEKTU:	XIII	
INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP. UL. POZNAŃSKA 23, 66-400 GORZÓW WLKP.	
BRANŻA SANITARNA:		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Nowicki <i>upr. bud. LUKG/0004/POOS/05</i> <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,</i> <i>wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</i>	
10 PAŹDZIERNIK 2021		

# INFORMACJA BIOZ

## 1. Wstęp.

Informację BIOZ opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 z późn. zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić oraz określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

## 2. Zakres stosowania.

Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń występujących podczas montażu instalacji sanitarnych w nowobudowanych obiektach budowlanych oraz podlegających rozbudowie.

## 3. Zakres wykonywanych robót.

Montaż instalacji sanitarnych wiąże się z wykonywaniem następujących robót:

- montaż instalacji wewnętrznych: grzewczej

## 4. Przewidywane zagrożenia.

Projektowana instalacja podczas montażu będzie stwarzać następujące zagrożenia:

- 1) Praca na wysokości, na poziomie +3,0m.: montaż urządzeń pod stropem
- 2) Transport urządzeń na wysokości +3,5m
- 4) Montaż przewodów i elementów instalacyjnych na poziomie sufitów, z poziomu drabin ustawianych na podłodze stwarza zagrożenie upadku z wysokości.
- 5) Zagrożenie porażenia prądem.
- 6) W trakcie montażu należy zachowywać warunki BHP.

## 5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom.

Wymagania dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy: Rozdział 6, ustęp B : Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu zakładu pracy lub jego części.

Rozdział 6, ustęp D . Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych.

Rozdział 6, ustęp E . Prace wykonywane na wysokościach.

Pracodawca powinien opracować szczegółowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych prac, w szczególności :

- zapewnić nadzór nad tymi pracami,
- stosować odpowiednie środki zabezpieczające,
- zastosować imienny podział pracy,
- ustalić właściwą kolejność wykonywanych zadań,
- zadbać o odzież ochronną, kaski rękawice ochronne.

Pracownicy powinni być przeszkoleni a w przypadku montażu instalacji ziębniczej, powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, poświadczenia dostawcy systemu klimatyzacyjnego o umiejętności montażu instalacji ziębniczych.

Przy montażu należy zapewnić przestrzeganie instrukcji montażu poszczególnych urządzeń oraz wytycznych przy dokonywaniu prób ciśnieniowych.