

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 77 44 35 191

ryszard.gwozdek@psgaz.pl

P.U.H. " ARCUS-2"
Hoszowski Tadeusz
ul. Żeliwna 36
40-599 Katowice

Wasz znak:

Opole, 06.03.2023

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.096.23

Dot.: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy sieci gazowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu uzgadnia dokumentację techniczną przebudowy odcinków czynnej sieci gazowej kolidujące z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Olesno. Przy realizacji powyższej przebudowy należy zachować następujące warunki:

- Inwestor tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu własnym kosztem i staraniem dokona przebudowy czynnej sieci gazowej na odcinkach na których sieć gazowa koliduje z projektowaną drogą zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją techniczną będącymi załącznikiem do niniejszego uzgodnienia,
- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale Służb Technicznych Gazowni w Kluczborku celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej i na projektowanym odcinku drogi,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy realizować pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kluczborku,
- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Kluczborku,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Kluczborku na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy przedmiotowej przebudowy sieci gazowej należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- włączenie przebudowywanych odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane włączeniem przebudowywanego odcinka do istniejącej sieci ponosi Inwestor.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej będzie traktowane przez Zakład Gazowniczy w Opolu jako naprawienie szkody wyrządzonej działalnością Inwestora. Planowane do przebudowy odcinki sieci gazowej nie zwiększają wartości użytkowej sieci gazowej w związku z tym przekazanie przebudowanego odcinków sieci gazowej nastąpi na podstawie Protokołu Włączenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowej.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Małą Siecią Sieciowym

Piotr Broniec

1. Adresat + dokumentacja techniczna
2. Gazownia w Kluczborku
3. ZMDZ a/a