

Łęczycza, 09.12.2021 r.

Numer referencyjny: GPI.271.11.2021

Dotyczy zamówienia „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łęczycza” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Informacja dla Wykonawców nr 1

Zamawiający Gmina Łęczycza działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o zmianę parametru COP (min. 3,0) w zakresie A7W55 bądź wykreślenie wymogu i pozostawienie go jedynie w zakresie A7W35. Parametr COP na poziomie 3,7 dla A7W55 w powietrznej pompie ciepła jest niemożliwy do osiągnięcia w polskich warunkach. Proszę również o weryfikację czy parametr ten aby na pewno dotyczy COP, czy SCOP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła o parametrze COP (min. 3,0) w zakresie A7W55. Ponadto Zamawiający wykreśla konieczność posiadania przez pompę ciepła wbudowanej pompy obiegowej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w dniu 09.12.2021 r. zamieszcza na stronie internetowej załącznik nr 9 do SWZ „Wykaz instalacji” po modyfikacji.

WÓJT
Jacek Kogociński