

Wszyscy Wykonawcy **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: „Rozbudowa i remont dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej” na zakresach:

- 1. Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R "Stawy - Obarówka - Bór"**
- 2. Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061R „Osada – Obarówka”**
- 3. Remont drogi gminnej Nr 104058 R w Hucie Komorowskiej.**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00355016 z dnia 06.06.2024r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 19.06.2024 zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy w zadaniu nr 2 „Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061R „Osada – Obarówka” Wykonawca ma uwzględnić wykonanie „Budowę przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,5 m x 1,5 m z gotowych elementów długości 9 m” zgodnie z dokumentacją ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SWZ:

Uwaga:

Realizacji inwestycji objętej projektem budowlanym – podlegają wyłącznie roboty budowlane w zakresie:

- układania mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W i AC 11 S

- warstwy nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie - poboczne

Zatem Wykonawca nie uwzględnia wykonania przepustu.

Pytanie 2

Dot: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R "Stawy- Obarówka-Bór" Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poz. „Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa” metodą stabilizacji mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.