

WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPLINY DO PIONU KANALIZACYJNEGO



LEGENDA:

- FREON – RURY MIEDZIANE
- SKROPLINY – RURY PCV
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
- 9,52mm / 15,88mm — WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU: NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–CIECZ, POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–GAZ
- +3,90 — RZĘDNA PROWADZENIA INSTALACJI PODANA OD POZIOMU ±0,00
- 0.01 / 5376W / 26° — ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA: 0.01 –NUMER POMIESZCZENIA; 5376W –ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD; 26°C –TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
- CH 01 — OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ
- KL-1 — OZNACZENIE KLIMATYZATORA: KL–1 –NUMER KLIMATYZATORA
- SYFONY DO SKROPLIN

UWAGI:

1. INSTALACJĘ FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWANIA TWARDEGO.
2. INSTALACJĘ SKROPLIN WYKONAĆ Z RUR PVC ŁĄCZONYCH POPRZEZ KLEJENIE.
3. JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE WYPOSAŻYĆ W POMKI SKROPLIN.
4. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ.
5. NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROSZENIOWĄ INSTALACJI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.
6. RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ ALUMINIOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
7. SKROPLINY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPŁYWU ZLEWU/UMYWALKI/PIONU KS.
8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU ŚREDNICY RUR.
9. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

TM-BUD PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE
ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCJA	**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi.**
ADRES	działka nr 272, 670 obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów
INWESTOR	Gmina Bełchatów, zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
RYSUNEK	RZUT PODDASZA INSTALACJA SCHŁADZANIA POWIETRZA

PROJEKTANT	**mgr inż. Agnieszka Chrustowska** upr. nr LOD/2243/PWOS/13	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Michał Krysiak** upr. nr LOD/0924/POOS/08	

BRANŻA	**SKALA**	**DATA**	**NR**
INSTALACJE SANITARNE	1:100	listopad 2022	**IS.CH.L.02**