



LEGENDA:

- WODA ZIMNA
WODA CIEPŁA
WODA - PROWADZENIE W POSADZCE
WODA HYDRANTOWA
ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
ODGAŁĘŻENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W GÓRĘ
ZAWÓR KULOWY
- 25/16
+2,60
- 25/16
- WC
01
- 01
- OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ INSTALACJI WODY
ZNAK "+" ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD POZIOMU +0,00
- OZNACZENIE WYMIARU INSTALACJI WODY
PROWADZONEJ W POSADZCE
- OZNACZENIE PIONU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- OZNACZENIE PUNKTU WĘZŁOWEGO

UWAGI:

- INSTALACJE WODY ZIMNEJ DO ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
- INSTALACJE WODY ZIMNEJ ZA ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM I WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR WIELOWARSTWOWYCH O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWANYCH.
- INSTALACJE PROWADZONA W SZLICHCE PODŁOGOWEJ WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR WIELOWARSTWOWYCH O POŁĄCZENIACH ZAPRASOWANYCH W ZWOJU.
- INSTALACJE WODY PRZECIWPÓŻAROWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
- MONTAŻ HYDRANTOWY NA WYSOKOŚCI 1,35±0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997.
- NA ZAWORACH ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZAMONTOWAĆ ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE TYP: HAZ16,DN20.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPOORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WŁASNEJ DLA RODZAJU ŚREDNICY RUR.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPOORNOSCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPOORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE</div></div> <div>ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</div>			
INWESTYCJA	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi.		
ADRES	działka nr 272, 670 obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów		
INWESTOR	Gmina Bełchatów, zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów		
RYSUNEK	RZUT PODDASZA INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Chrustowska upr. nr LOD/2243/PWOS/13		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Krysiak upr. nr LOD/0924/POOS/08		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR
INSTALACJE SANITARNE	1:100	listopad 2022	IS.WO.L.02