

Uwagi:

Stosować oprzewodowanie typu UTP kat. 6a LS0H B2ca


Montaż elementów w puszkach 60mm z wkrętami

Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli

W pomieszczeniu nadzorczym - zworki w FAP2001 ustawić w pozycji "B"

Przyciski pociągowe montować na wysokości ok. 2m

Kasowniki montować na wysokości ok. 1,1m

		PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE	
ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl			
INWESTYCJA PROJECT	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi.		
ADRES ADDRESS	działka nr 272, 670 obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów		
INWESTOR DEVELOPER	Gmina Bełchatów, zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów		
RYSUNEK DRAWING	Schemat instalacji przyzywowej		
PROJEKTANT INST. ELEKTR.	mgr. inż. Krzysztof Figlus upr. nr LOD/4698/PWBE/21		
BRANŻA / INDUSTRY	SKALA / SCALE	DATA / DATE	NR / No.
ELEKTRYCZNA	-	październik 2022	E/10