


#### LEGENDA:

- FREON – RURY MIEDZIANE  
ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ  
ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
- WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU:  
NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–CIECZ  
POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU–GAZ
- 9,52mm  
15,88mm
- CH 01
- OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ

#### UWAGI:

- INSTALACJĘ FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWANIA TWARDEGO.
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ.
- NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROSZENIOWĄ INSTALACJI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.
- RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ ALUMINIOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

<div><div><b>TM-BUD</b></div><div>PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE</div><div>ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</div></div>			
INWESTYCJA	<b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z urządzeniami budowlanymi.</b>		
ADRES	działka nr 272, 670 obręb 18 Kurnos II, gmina Bełchatów		
INWESTOR	Gmina Bełchatów, zam. ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów		
RYSUNEK	RZUT DACHU INSTALACJA SCHŁADZANIA POWIETRZA		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Chrustowska upr. nr LOD/2243/PWOS/13		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Krysiak upr. nr LOD/0924/POOS/08		
BRANŻA	SKALA	DATA	NR
INSTALACJE SANITARNE	1:100	listopad 2022	IS.CH.L.03