



podłączyć do zwodów poziomych instalacji odgromowej

Rozmieszczenie paneli i uzupełnienie instalacji odgromowej

UWAGI:

- 1. Panele chronić iglicami izolowanymi 1,4 m z przewieszkami
- 2. Instalację fotowoltaiczną sprowadzić do sąsiedztwa RG
- 3. Odstęp izolacyjny 0,4m, odległość między masztami max 8 m

Wymiana punktów świetlnych:
pomieszczenia biurowe 9 x LED min 4400 Lm max 36 W 1200 x 300 wpuszczane w sufit z płyty
garaż 4 x LED IP 44 min 4400 Lm max 36 W wpuszczane w sufit z płyty
zewnątrz 3 x oprawa uliczna z wysięgnikiem min 10000 lm max 100 W

TERMOENERGY Inż. Józef Zieleziński ul. Arystotełesa 85 60-461 Poznań	
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIESZCZEWIE	
KIESZCZEWO UL. STRAŻACKA 1	
INWESTOR URZĄD GMINY KIESZCZEWO KIESZCZEWO UL. POZNAŃSKA 4	
PROJEKTOWAŁ PRZEMYSŁAW WALTER 713152/11/2PW	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ ROZMIESZCZENIE PANELI, UZUPEŁNIENIE INST. ODGROMOWEJ, WYKAZ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH DO WYMIANY	
SKALA STADIUM PB	
DATA 2022-02	
ARKUSZ Nr 1	