

Znak sprawy: DZ.26.184.2023

Kraków, dnia 20.11.2023 r.

Wykonawcy
strona internetowa – platforma zakupowa
<https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemaalopolskie/proceedings>

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „**Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z najmem 3 zbiorników, każdy o pojemności 5 m3 oraz system do zarządzania gospodarką paliwową na potrzeby spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.**” znak sprawy: DZ.26.184.2023 prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.

W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

W związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ, wniesionymi do Zamawiającego w dniu 31.10.2023 r., Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. wyjaśnia i zmienia:

Pytanie nr 11:

„(...) Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z OWZ pkt. 10 ppkt.10.8 zapisu: „Układ dystrybucyjny zbiornika winien uzyskać legalizację w Głównym Urzędzie Miar. Dokument poświadczający legalizację układu dystrybucyjnego zbiornika musi zostać przedstawiony Zamawiającemu na każde żądanie”? Koszty związane z powyższym zapisem mogą oscylować w granicach połowy wartości, opublikowanego przez Zamawiającego zamówienia. (...)”

Odpowiedź na pytanie nr 11 WYJAŚNIENIE I ZMIANA:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów dot. legalizacji układu dystrybucyjnego
W związku z powyższą odpowiedzią zmianie ulegają zapisy załącznika nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy – OPZ – rozdział 10 pkt 10.8 w sposób następujący:

Było:

10.8. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji dostaw paliwa zobowiązany jest do przeprowadzenia w obecności Zamawiającego i na własny koszt kalibracji układu wydawczego (dystrybucyjnego) urządzeniami z certyfikatem wydanym przez Główny Urząd Miar, a następnie przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego uruchomienie układu dystrybucyjnego. Układ dystrybucyjny zbiornika winien uzyskać legalizację w Głównym Urzędzie Miar. Dokument poświadczający legalizację układu dystrybucyjnego zbiornika musi zostać przedstawiony Zamawiającemu na każde żądanie.

Strona 1 z 2

Jest:

10.8. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji dostaw paliwa zobowiązany jest do przeprowadzenia w obecności Zamawiającego i na własny koszt kalibracji układu wydawczego (dystrybucyjnego) urządzeniami z certyfikatem wydanym przez Główny Urząd Miar, a następnie przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego uruchomienie układu dystrybucyjnego.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część SWZ, znak sprawy: DZ.26.184.2023

Z poważaniem
Tomasz Warchoł
Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”
(podpis elektroniczny)