

Znak sprawy: RI.271.54.2022

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

Dotyczy: Przebudowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prostki.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Dotyczy: Część nr 1 – Zadanie Modernizacja drogi w miejscowości Kopijki.

Pytanie nr 1.

Czy odcinek drogi objęty przedmiotem zamówienia jest drogą publiczną czy drogą wewnętrzną?

Odpowiedź nr 1.

Odcinek drogi objęty przedmiotem zamówienia jest drogą publiczną.

Pytanie nr 2.

W przypadku gdy droga jest drogą publiczną, jak Zamawiający chce uzasadnić zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego?

Odpowiedź nr 2.

Zgodnie z PFU przedmiotowy odcinek drogi realizowany jest w ramach modernizacji drogi w związku z powyższym nie istnieje konieczność budowy kanału technologicznego.

Pytanie nr 3.

Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu nie należy wykonać oznakowania poziomego.

Odpowiedź nr 3.

Dokładny zakres zostanie ustalony po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu.

Handwritten signature

Pytanie nr 4.

W przypadku konieczności wykonania oznakowania poziomego wnosi o podanie zakresu, technologii, wykonania i okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź nr 4.

Dokładny zakres zostanie ustalony po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome drogi należy wykonać na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane mechanicznie – oznakowanie białe gładkie. Gwarancja zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 5.

Wnosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu rodzimego.

Odpowiedź nr 5.

Zakres inwestycji nie przewiduje poważnych robót rozbiórkowych. Pozyskany z wykopów materiał grunt rodzimy należy zagospodarować na koszt wykonawcy.

Pytanie 6.

Wnosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględnić kosztów związanych z budową nowych i przebudową istniejących przepustów pod jezdnią drogi.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający potwierdza, że w cenie oferty należy uwzględniać koszty związane z remontem jednego przepustu pod jedną drogi.

Pytanie nr 7.

Wnosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględnić kosztów związanych z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową?

Odpowiedź nr 7.

W cenie oferty nie należy uwzględnić kosztów związanych z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Z up. WOJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Wojciech Stępnia