



Gdańsk, dnia 30.04.2020 r.

DAZ-Z.272.24.2020

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: **Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew wraz z zagospodarowaniem zielonym terenu, pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem ogrodzenia, chodnika i schodów terenowych w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1, dz. nr 214/6 i 214/7 obr. 99**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz na podstawie rozdz. VII ust. 3-5 SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. **Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie SIWZ i podanie obmiarów:

1. chodnika z kostki betonowej
    - długość w m.b.
    - powierzchnia w m<sup>2</sup>
  2. schodów terenowych z kostki betonowej i krawężników
    - szerokość w m.b.
    - powierzchnia w m<sup>2</sup>
- oraz informację o sposobie posadowienia ogrodzenia
- fundament systemowy ?
  - fundament punktowy ?

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 1:

*Odnosząc się do w/w pytania dot. uzupełnienia SIWZ i podania pomiarów Zamawiający informuje, iż:*

1. Chodnik z kostki betonowej: ok. 12 m.b. długości, powierzchnia ok. 18 m<sup>2</sup>;
2. Schody terenowe z kostki betonowej i krawężniki: szerokość schodów terenowych 2 schody po 150 cm. szerokości (każdy), planowana powierzchnia pod schody terenowe 190 cm x 150 cm (każdy) tj. ok. 290 m<sup>2</sup> (każdy)

Różnica pionów w schodach terenowych wynosi w jednym większy ok. 40 cm a w drugim miejscu ok. 30 cm.

Zamawiający planuje wykonać 2 stopnie terenowe niwelujące różnice w wysokości. Czyli w przypadku pierwszych schodów należy wykonać stopnie o długości 95 cm każdy i wysokości po 20 cm każdy ze stopni. W drugim przypadku Zamawiający planuje wykonać schody terenowe z kostki betonowej o długości 95 cm (każdy) i wysokości po 15 cm.

Z każdej strony bok schodów należy zakończyć krawężnikiem.

3. Posadowienie ogrodzenia: fundament punktowy

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący komisji przetargowej

Z-ca Dyrektora

Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji

ds. Inwestycji

*Andrzej Kondracki*