















LEGENDA:

- S 50** Projektowana różnica ciśnień w klatce schodowej.
- D 50** Projektowana różnica ciśnień w szybie dźwigowym (R - dla ekip ratowniczych; O - osobowym).
- P 45** Projektowana różnica ciśnień w przedsionku przeciwpożarowym.
- Doprowadzanie powietrza zewnętrznego.
- Odprowadzanie powietrza do otoczenia.
-  Kłapa odcinająca w systemach wentylacji pożarowej wielostrefowej z siłownikiem EIS 120 AA.
-  Wielopłaszczyznowa kłapa odcinająca w systemach wentylacji pożarowej wielostrefowej z siłownikiem EIS 120 AA.

-  Urządzenie iSWAY-FC® (zestaw wyrobów iSWAY® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła).
-  Rurki impulsowe PVC 8/5 w rurze osłonowej peszel (20/16 320N -25°C +60°C UV) albo RL (18/16 320N -25°C +60°C UV) z punktami pomiaru ciśnień statycznych w przestrzeni chronionej "+" i odniesienia "-".
-  Cyfrowy przetwornik różnicy ciśnienia P-MACF (element zestawu wyrobów iSWAY-FC®).
-  Szafa automatyki SzA-FCK (element zasilająco-sterujący zestawu iSWAY-RFC®).
-  Tablica sterująco-sygnalizacyjna TSS (element zestawu wyrobów iSWAY-FC®).
-  Przewód murowany pionowy doprowadzający powietrze EI60 albo REI60.
-  Przewód doprowadzający powietrze z blachy stalowej ocynkowanej.
-  Samonośny przewód doprowadzający powietrze o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np. typu PROMADUCT® -500.
-  Samonośny przewód odprowadzający powietrze o klasie odporności ogniowej EIS60 (EIS120), np. typu PROMADUCT® -500.
-  Wyrzutnia ścienna żaluzjowa oddymiająca B300 30 z siłownikiem.
-  Okno oddymiające B300 30.
-  Siłownik do otwierania drzwi.

Temat:	Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu w klatce schodowej, szybach dźwigowych i przedsionkach przeciwpożarowych w 11-piętrowym budynku „B”.	Nr zlec.:
Obiekt:	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSWiA w Kołobrzegu.	37/2021
Adres:	78–100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22.	Data:
Branża:	Instalacje sanitarne.	IX 2022 r.
Treść rys.	Rzut 1. piętra.	Skala:
Opracował:	mgr inż. Paweł Wrzosek upr. bud. 61/Sz/2002	1:100
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kuciak upr. bud. ZAP/0012/PWOS/04	Nr rys.:
Sprawdzał:		3