



## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl)

---

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.7.2021.MKs.6	14.04.2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Przebudowa drogi gminnej nr 110766D – ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

Proszę o zmianę sposobu wykonania oznakowania poziomego z uwagi na nawierzchnię z kostki granitowej. Żadna firma wykonująca oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną nie udziela gwarancji na wykonanie takiego oznakowania na kostce granitowej. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zmianę wykonania oznakowania poziomego poprzez ułożenie nawierzchni oznakowania poziomego za pomocą kostki granitowej czarnej.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie przewiduje zmiany wykonania oznakowania poziomego

#### **Pytanie 2**

Prosimy o podanie jak powinien wyglądać wysięgnik zastosowany do słupów (w opisie zostało ujęte, że ma to być wysięgnik stylizowany), prosimy także o podanie rodzaju (aluminiowy, stalowy) oraz typu słupów jakie mają być zastosowane. W opisie znaleźliśmy stwierdzenie „stylizowane wg standardu gminy”. Prosimy również o typ opraw, w opisie również istnieje zapis „stylizowane wg standardu gminy”.

#### **Odpowiedź 2**

Wzór słupa, wysięgnika oraz oprawy przedstawiono na zdjęciu. Słup oraz wysięgnik należy przyjąć jako stalowy. Słupy, wysięgniki oraz oprawy powinny nawiązywać wizualnie do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Świdnickiej i ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu.



### Pytanie 3

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie opisu technicznego oraz przykładowego zdjęcia dla:

1) kosze na psie odchody, 2) Kosze żeliwne, 3) Ogrodzenie łańcuchowe typu U-+12b ze słupków żeliwnych, 4) Wygradzenie typu U-12c ze słupków żeliwnych, ozdobnych.

### Odpowiedź 3

- 1) Kosze żeliwne i na psie odchody: kosz żeliwny o pojemności minimum 124 litrów, opróżnianie poprzez uchylene drzwiczek i wyjęcie pojemnika, wymiary: podstawa: 600x600mm, wysokość: 1030 mm, wymiary otworów wrzutowych: 130x350 mm x 4  
Przykładowe zdjęcie:



- 2) Ogrodzenie łańcuchowe typu U-+12b ze słupków żeliwnych: profil okrągły minimum – śr. 75 mm, pierścienie, podstawa i gałka wykonane z żeliwa, słupek cynkowany proszkowo oraz malowany proszkowo, kolor: czarny lub grafit, sposób montażu: do zabetonowania



- 3) Wygrodzienie typu U-12c ze słupków żeliwnych, ozdobnych. Profil: okrągły minimum – śr. 75 mm. Pierścienie, podstawa i gałka wykonane z żeliwa. Słupek cynkowany proszkowo oraz malowany proszkowo. Kolor: czarny lub grafit. Sposób montażu: do zabetonowania

