

Kielce, 10.05.2021 r.

RE02/RM/ZT/9975/8080/2021

Stanisław Kozłowski
ul. Paska 15/6
25-108 Kielce

Dotyczy: zgody na zabezpieczenie istniejących kabli nN przebiegających przez działkę nr 1290/16 przy ul. Śniadeckich 19 w Kielcach.

Niniejszym wyrażamy zgodę na zabezpieczenie kabli energetycznych na działce nr 1290/16 przy ul. Śniadeckich 19 w rurach ochronnych. Kable należy ułożyć w rurach ochronnych dwudzielnych na całej długości ich przebiegu pod projektowanymi nawierzchniami.

Kable o przekroju $4 \times 240 \text{ mm}^2$ należy ułożyć w rurach o średnicy 160mm.

Przed zasypaniem ułożone w rurach kable należy zgłosić do RE Kielce celem odbioru technicznego.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Piotr Sobczak

Do wiadomości:

1) Adresat

~~2)~~ a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).